

**DOKLAD O MONTÁŽI, PROTOKOL O UVEDENÍ DO PROVOZU A KONTROLE
PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ**

Identifikační údaje stavby - dle projektové dokumentace

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Q2 - DETSKÁ KLINIKA
Provozovatel :	Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Objednatel :	ESOX, spol. s r.o., Libuščina tř.826/23, 623 00 Brno IČO: 00 55 80 10
zapsán v:	obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 143
dodavatel stavební části (zhotovitel):	SEPOS, spol. s r.o., Rantířovská 583/100, 586 01, Jihlava, IČ: 15528855
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 732	

Postup kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí dle vyhlášky 246/2001 a dle ČSN 14600. Výměna dveří při rekonstrukcích objektů se řídí ČSN 73 0810 článkem 5.5.3.

- 1. Provedení montáže požárně bezpečnostních zařízení uskutečněno dle podmínek ověřené projektové dokumentace, případně podrobnější dokumentace, a postupem stanoveným v průvodní dokumentaci výrobce.**

vyhovuje: ANO

Druh kontroly	vyhovuje
---------------	----------

- 2. Vizuální kontrola vnějšího stavu požárních uzávěrů**

ANO

- 3. Funkční zkouška uzavření dveří**

ANO

- 4. Kontrola příslušenství:** Instalováno

- | | |
|------------------------|-----|
| a) zámek, vložka zámku | ANO |
| b) kování, závěsy | ANO |
| c) zpěnitelná páska | ANO |
| d) výrobní štítek | ANO |

- 5. Seznam nainstalovaných požárních uzávěrů**

Registrační číslo výrobku:

Dveře č.:	Z 2131 821 / 026	Zárubeň č.:	neoznačena
Rozměr v cm:	90/197 pravé, plné	Rozměr v cm:	90/197 pravá
Typ:	EI 30 DP3 SC	Typ:	EI 30
Povrch/dezén:	HPL W 1100 ST 9	Povrch/dezén:	barva RAL
Výrobce	ADOR CZ s.r.o.	Výrobce	KERVAL
umístění	A_Q2 - 291 120	umístění	A_Q2 - 291 120

Doplňky:

Kukátko:	NE
Padací lišta:	ANO
Samozavírač:	ANO

- 6. Závady a návrhy na opatření**

Při kontrole byly zjištěny tyto závady:	nebyly zjištěny
---	-----------------

Návrh na opatření


- 7. Závěr**

Kontrolované požární uzávěry jsou provozuschopné ANO

Při kontrole byly splněny podmínky stanovené právními předpisy: ANO

Po ukončení revizní kontroly byly požární uzávěry uvedeny do pohotovostního stavu dle požadavku dokumentace výrobce
ANO

8. Termín příští kontroly požárně bezpečnostního zařízení:	27.6.2022
---	------------------

kontrolu provedl: p. Daniel Pyszný	převzal: p. Stanislav Kovář
datum: 28.6.2021	datum: 28.6.2021
jméno: p. Daniel Pyszný	jméno: p. Stanislav Kovář
IČO: 64 25 14 62	
podpis: 	podpis: 

**DOKLAD O MONTÁŽI, PROTOKOL O UVEDENÍ DO PROVOZU A KONTROLE
PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ**

Identifikační údaje stavby - dle projektové dokumentace

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Q2 - DETSKÁ KLINIKA
Provozovatel :	Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Objednatel :	ESOX, spol. s r.o., Libuščina tř.826/23, 623 00 Brno IČO: 00 55 80 10
zapsán v:	obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 143
dodavatel stavební části (zhotovitel):	SEPOS, spol. s r.o., Rantířovská 583/100, 586 01, Jihlava, IČ: 15528855
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 732	

Postup kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí dle vyhlášky 246/2001 a dle ČSN 14600. Výměna dveří při rekonstrukcích objektů se řídí ČSN 73 0810 článkem 5.5.3.

- 1. Provedení montáže požárně bezpečnostních zařízení uskutečněno dle podmínek ověřené projektové dokumentace, případně podrobnější dokumentace, a postupem stanoveným v průvodní dokumentaci výrobce.**

vyhovuje: ANO

Druh kontroly	vyhovuje
---------------	----------

- 2. Vizuální kontrola vnějšího stavu požárních uzávěrů**

ANO

- 3. Funkční zkouška uzavření dveří**

ANO

- 4. Kontrola příslušenství: Instalováno**

- | | |
|------------------------|-----|
| a) zámek, vložka zámku | ANO |
| b) kování, závěsy | ANO |
| c) zpěnitelná páska | ANO |
| d) výrobní štítek | ANO |

- 5. Seznam nainstalovaných požárních uzávěrů**

Registrační číslo výrobku:

Dveře č.:	Z 2131 821 / 032	Zárubeň č.:	neoznačena
Rozměr v cm:	90/197 pravé, plné	Rozměr v cm:	90/197 pravá
Typ:	EI 30 DP3 SC	Typ:	EI 30
Povrch/dezén:	HPL W 1100 ST 9	Povrch/dezén:	barva RAL
Výrobce	ADOR CZ s.r.o.	Výrobce	KERVAL
umístění	A_Q2 - 291 110	umístění	A_Q2 - 291 110

Doplňky:

Kukátko:	NE
Padací lišta:	ANO
Samozavírač:	ANO

- 6. Závady a návrhy na opatření**

Při kontrole byly zjištěny tyto závady:	nebyly zjištěny
---	-----------------

Návrh na opatření

- 7. Závěr**

Kontrolované požární uzávěry jsou provozuschopné: ANO

Při kontrole byly splněny podmínky stanovené právními předpisy: ANO

Po ukončení revizní kontroly byly požární uzávěry uvedeny do pohotovostního stavu dle požadavku dokumentace výrobce
ANO

8. Termín příští kontroly požárně bezpečnostního zařízení:	27.6.2022
---	------------------

kontrolu provedl: p. Daniel Pyszný	převzal: p. Stanislav Kovář
datum: 28.6.2021	datum: 28.6.2021
jméno: p. Daniel Pyszný	jméno: p. Stanislav Kovář
IČO: 64 25 14 62	
podpis:	podpis:

**DOKLAD O MONTÁŽI, PROTOKOL O UVEDENÍ DO PROVOZU A KONTROLE
PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ**

Identifikační údaje stavby - dle projektové dokumentace

Stavba :	STAVEBNÍ UPRAVY OBJEKTU Q2 - DETSKA KLINIKA
Provozovatel :	Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Objednatel :	ESOX, spol. s r.o., Libuščina tř.826/23, 623 00 Brno IČO: 00 55 80 10
zapsán v:	obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 143
dodavatel stavební části (zhotovitel):	SEPOS, spol. s r.o., Rantířovská 583/100, 586 01, Jihlava, IČ: 15528855
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 732	

Postup kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí dle vyhlášky 246/2001 a dle ČSN 14600. Výměna dveří při rekonstrukcích objektů se řídí ČSN 73 0810 článkem 5.5.3.

- 1. Provedení montáže požárně bezpečnostních zařízení uskutečněno dle podmínek ověřené projektové dokumentace, případně podrobnější dokumentace, a postupem stanoveným v průvodní dokumentaci výrobce.**

vyhovuje: ANO

Druh kontroly	vyhovuje
---------------	----------

- 2. Vizuální kontrola vnějšího stavu požárních uzávěrů**

ANO

- 3. Funkční zkouška uzavření dveří**

ANO

- 4. Kontrola příslušenství:** Instalováno

- | | |
|------------------------|-----|
| a) zámek, vložka zámku | ANO |
| b) kování, závěsy | ANO |
| c) zpěnitelná páska | ANO |
| d) výrobní štítek | ANO |

- 5. Seznam nainstalovaných požárních uzávěrů**

Registrační číslo výrobku:

Dveře č.: Z 2131 821 / 029

Zárubeň č.: neoznačena

Rozměr v cm:	100/197 pravé, plné	Rozměr v cm:	100/197 pravá
Typ:	EI 30 DP3 C	Typ:	EI 30
Povrch/dezén:	HPL W 1100 ST 9	Povrch/dezén:	barva RAL
Výrobce	ADOR CZ s.r.o.	Výrobce	KERVAL
umístění	1.PP - ústředna EPS, ERO	umístění	1.PP - ústředna EPS, ERO

Doplňky:

Kukátko:	NE
Padací lišta:	ANO
Samozavírač:	ANO

- 6. Závady a návrhy na opatření**

Při kontrole byly zjištěny tyto závady:	nebyly zjištěny
---	-----------------

Návrh na opatření

- 7. Závěr**

Kontrolované požární uzávěry jsou provozuschopné: ANO

Při kontrole byly splněny podmínky stanovené právními předpisy: ANO

Po ukončení revizní kontroly byly požární uzávěry uvedeny do pohotovostního stavu dle požadavku dokumentace výrobce
ANO

- 8. Termín příští kontroly požárně bezpečnostního zařízení: 27.6.2022**

kontrolu provedl: p. Daniel Pyszný	převzal: p. Stanislav Kovář
datum: 28.6.2021	datum: 28.6.2021
jméno: p. Daniel Pyszný	jméno: p. Stanislav Kovář
IČO: 64 25 14 62	
podpis:	podpis: