

**Provozní kontrola požárního vodovodu a příslušenství dle ČSN 730873, Pr EN
671-1,
Pr EN 672-2 a technických podmínek pro činnost v oboru prací ČJK 97393**

Zpráva č. 23/06/2021/HY



REVIZE POŽÁRNÍCH VODOVODŮ			Číslo objednávky zákazníka: dohodou
Číslo protokolu:	23/06/2021/HY	Revizní technik:	PH20018 Radim Merta
Investor:	Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6., 779 00 Olomouc		
Adresa Objednavatele:	DSTech Olomouc, s.r.o., Rokycanova 781/19, 779 00 Olomouc. IČO: 28628586		
Objekt	SO – 01 Dětská klinika – Stavební úpravy objektu Q2 – Dětská klinika		

PROVEDENÉ ÚKONY

Poř.	Úkon	Cena za úkon	Úkonů celkem	Cena celkem
1.	Měření tlaku hydrantu		8	
2.	Kontrola funkčnosti a vybavení hydrantových skříňů		8	
3.	Tlakování hadic			
4.	Kontrola tlakové (hydrofonní hadice)		8	
5.	Suchovod			
6.	Kontrola pomocných požárních skříňů			
7.	Vyhodnocení kontroly – závěr			
8.	Revize PBZ – Nádrž + odběrné místo			
10.	Venkovní podzemní hydranty			
11.	Venkovní nadzemní hydranty			
12.				
*MEZISOUČET ZA PROVEDENÉ ÚKONY				
13.	Hodinová sazba za ztrátu času jízdou			
14.	Sazba za km přímých cestovních nákladů			
			Práce celkem	

DODANÝ MATERIÁL

Čís.	Název materiálu	Cena za kus	Kusů celkem	Cena celkem
1.				
2.				
3.				
4.				
			Materiál celkem:	

Celkem účtováno bez DPH



Protokol č. 23/06/2021/HY

O kontrole požárního vodovodu, jeho příslušenství a o měření celkového přetlaku a množství vody dle TP 1/90

PROVEDENÉ ÚKONY

Poř.č.	Umístění hydrantu	Typ hydrantu	Označení hydrantu	Hydrodyn. Tlak (Mpa)	Průtok vody Q (Ls-1)	Stav hydrantu A = odpovídá B = neodpovídá	
						Průtok	Vybavení
2. 1.NP m.č. 102 schodiště		D25/30	H1	0,64	0,672	A	A
2. 2.NP m.č. 239 schodiště		D25/30	H2	0,62	0,661	A	A
3. 2. NP m.č. 210 chodba		D25/30	H3	0,62	0,661	A	A
4. 3. NP schodiště		D25/30	H4	0,60	0,650	A	A
5. 4. NP schodiště		D25/30	H5	0,58	0,640	A	A
6. 5. NP schodiště		D25/30	H6	0,58	0,640	A	A
7. 6 NP. m.č.601 schodiště		D25/30	H7	0,56	0,628	A	A
8. 7. NP m.č. 721 Schodiště		D25/30	H8	0,56	0,628	A	A

Kontrola provedena dne: 23.6.2021

Následující kontrolu provést do 23.6.2022



Razítko a podpis

Potvrzuji, že v době uskutečnění této kontroly odpovídaly uvedené údaje zjištěné skutečnosti.