

Doklad o montáži, provozuschopnosti a funkční zkoušce

Dodavatel:

AZW a.s.

Ponávka 185/2, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27721183,

Zapsána u Krajský soud v Brně B 5655/KSBR

potvrzuje ve smyslu § 6 a § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb. provedení montáže požárně bezpečnostního zařízení (dále jen „PBZ“) dle níže uvedené specifikace.

Název a popis výrobku: Rozvaděč RPO

Výrobce : MPI TECH CZ,

Typ: RTP 2184/0/80, s.č.: 2021.175.4, IP40/20, ověření: IEC 61439-1,2

Provozovatel:

FN Olomouc

I.P. Pavlova 185, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČO: 00098892

Identifikace místa stavby:

FN Olomouc – stavební úpravy objektu Q2-

I.P. Pavlova 185, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Potvrzení o montáži:

Na základě § 6 vyhlášky č. 246/2001 Sb. potvrzuji, že montáž byla provedena naší firmou za dodržení podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace a za dodržení postupů stanovených v průvodní dokumentaci výrobce.

Na základě § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb. potvrzujeme, že dodavatel PBZ splnil při montáži podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

Montáž provedl a za správnost montáže odpovídá: Oldřich Mikše, stavbyvedoucí

Podpis, razítko:

ZORROMONT

Zorromont s.r.o.

Vestarská 153/136, 637 00 Brno

IČO: 043 97 614, DIČ: CZ04397614

V Olomouci dne 30.08.2021

Protokol o kusovém ověření rozvaděče

podle IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3, IEC 61439-4, IEC 61439-5

Tento dokument je součástí technické dokumentace zpracované výrobcem

Výrobce	MPI TECH CZ		
Typové označení podle klíče	RTP2184/0/80		
Zakázka	FN OLOMOUC		
Označení rozvaděče podle projektové dokumentace, čísla výkresů	RPO		
Sériové číslo	2021.175.4		
Popis a umístění (A, B)	Budova	A	
Rok výroby	2021		
Cílová země, požadavek na CE	ČR	CE	
Hlavní napětí:	230/400V AC	Pomocné napětí:	230/24V AC-DC
Napěťová soustava:	TN-S	Napěťová soustava ovládacích obvodů:	TN-S
Hodnota h.jističe:	3x80A	Max. proud ovládacích obvodů:	6A
Frekvence:	50 Hz	Frekvence ovládacích obvodů:	50 Hz
Krytí rozvaděče IP (zavřený/otevřený); kompenzace:	IP40	IP20	
Čl. normy	Popis	Typ ověření	
11.2	Stupeň ochrany skříní	Vizuální kontrola ANO	
11.3	Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty (izolační)	Vizuální kontrola	Měření vyhovělo -
11.4	Ochrana před úrazem elektrickým proudem a integrita ochranných obvodů	Vizuální kontrola	Měření R< [MΩ] 50
11.5	Vestavění vestavných součástí	Vizuální kontrola ANO	
11.6	Vnitřní elektrické obvody a spoje	Vizuální kontrola ANO	
11.7	Svorky pro vnější vodiče	Vizuální kontrola ANO	
11.8	Mechanická funkce	Vizuální kontrola ANO	
11.9	Dielektrické vlastnosti	Hodnota zk. Napětí 2,5-4kV	Měření po dobu (min) 1 min
11.10	Zapojení, pracovní charakteristiky a funkce	Vizuální kontrola ANO	Zkoušky funkčnosti ANO
Ověření rozvaděče vyhovělo požadavkům	IEC 61439-1,2	ANO	

Ověření provedl: p. Janek


MPI TECH CZ s.r.o. ②
 Lipnická 3454/5
 750 02 Přerov
 IČ: 28562143, DIČ: CZ 28562143