

**Doklad o montáži a kontrole požárně bezpečnostního zařízení podle vyhl.
č. 246/2001 Sb.**

Firma : **Moravská izolační společnost s.r.o.**

664 66 Medlov

DIČ : CZ 44041608

Objekt: **NFN Olomouc – budova Q2 – 2.NP – JIP – dětské oddělení**

Umístění : v ploše VZT potrubí dle PBR a DPS

Druh : **Protipožární izolace EI 60 min (o-i) – čtyřhranné VZT potrubí
kruhové SPIRO potrubí**

Čtyřhranné potrubí:

Označení výrobce : **SAINT – GOBAIN ORSIL s.r.o.** Masarykova 197, 517 50 Častolovice

Typové označení : **ORSTECH 65 H**

Certifikát výrobku: viz příloha

Protokol o klasifikaci požární odolnosti – č. PK3-01-07-001-C-4, vydaný 29.05.2020, platnost do 29.05.2025 - viz příloha

Kruhové potrubí SPIRO:

Označení výrobce: **ROCKWOOL, a.s.** Cihelní 769, 735 31 Bohumín

Typové označení: **LAROCK 65 ALS**

Certifikát výrobku: PKO – 18 – 028/AO 204, vydaný 26.3.2018, platnost do 31.03.2022 - viz příloha

Firma Moravská izolační společnost s.r.o. potvrzuje, že při montáži požárně bezpečnostního zařízení byly dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce požárně bezpečnostního zařízení.

Prováděcí firma: **Moravská izolační společnost s.r.o.**
664 66 Medlov

Oprávnění k montáži: viz příloha – vydala firma SAINT-GOBAIN ISOVER CZ s.r.o. pro čtyřhranné potrubí
ROCKWOOL, a.s. pro kruhové potrubí

Doklad o montáži : viz příloha
Výsledek kontroly:

Bez závad

Datum provedení kontroly:
Datum příští kontroly: nepodléhá periodickým revizím

15.06.2021

Za ASTEX, spol. s r.o.
Ing. Aleš Kovář - jednatel

 **ASTEX** spol. s r.o.
Horova 42, 616 00 Brno
E-mail: kovar.astex@seznam.cz

