

ZÁZNAMOVÁ KNIHA PROTIPOŽÁRNÍCH KLAPEK

Provozovatel: FN Olomouc

I.P.Pavlova 185/6

779 00 Olomouc

Servis: Pavol Skladaný

Lelkova 313/25

637 00 Brno-Jundrov

Výrobce: Systemair a.s. Hovorčovice

Datum uvedení PK do provozu: 15.6.2021

Kniha má 7 číslovaných stran.


	ZÁZNAMOVÁ KNIHA PROTIPOŽÁRNÍCH KLAPEK	Strana č.:1
Umístnění:pod stropem		Typ:PKIR-3G
Pozice:zař.1.11		Výr.číslo:621074730003
Napájení:230V		Rozměr:pr.160
Umístnění rozv.:rozvodna MaR		Provedení:DV6-2-3C
Datum	Stav zařízení:	Razítko,podpis
15.6.2021	Zařízení v pořádku,plně funkční	

	ZÁZNAMOVÁ KNIHA PROTIPOŽÁRNÍCH KLAPEK	Strana č.:2
Umístnění:pod stropem		Typ:PKIS-3G
Pozice:zař.1.12		Výr.číslo:621074570001
Napájení:230V		Rozměr:315*315
Umístnění rozv.:rozvodna MaR		Provedení:DV6-2.C
Datum	Stav zařízení:	Razítko, podpis
15.6.2021	Zařízení v pořádku, plně funkční	

	ZÁZNAMOVÁ KNIHA PROTIPOŽÁRNÍCH KLAPEK	Strana č.:3
Umístnění:pod stropem		Typ:PKIR-3G
Pozice:zař.1.13		Výr.číslo:621074730001
Napájení:230V		Rozměr:pr.160
Umístnění rozv.:rozvodna MaR		Provedení:DV6-2.3C
Datum	Stav zařízení:	Razítko,podpis
15.6.2021	Zařízení v pořádku,plně funkční	<i>Petr Škorpáček</i> MONTÁŽ, SERVIS, REVIZE požárních klapek Tel: 721 721 913 IČ: 038 77 563

	ZÁZNAMOVÁ KNIHA PROTIPOŽÁRNÍCH KLAPEK	Strana č.:4
Umístnění:pod stropem		Typ:PKIS-3G
Pozice:zař.1.14		Výr.číslo:6210747560001
Napájení:230V		Rozměr:160*200
Umístnění rozv.:rozvodna MaR		Provedení:..DV6-2.C
Datum	Stav zařízení:	Razítko,podpis
15.6.2021	Zařízení v pořádku,plně funkční	<i>Revoluční</i> Montáž, servis, revize požárních klapek Tel: 721 721 913 IČ: 033 77 563

	ZÁZNAMOVÁ KNIHA PROTIPOŽÁRNÍCH KLAPEK	Strana č.:5
Umístnění:pod stropem		Typ:PKIS-3G
Pozice:zař.1.15		Výr.číslo:6210747680001
Napájení:230V		Rozměr:400*315
Umístnění rozv.:rozvodna MaR		Provedení:DV6-2.C
Datum	Stav zařízení:	Razítko, podpis
15.6.2021	Zařízení v pořádku, plně funkční	Pavol Skladaný Montáž, servis, revize požárních klapek Tel: 721 721 913 IČ: 033 77 563

	ZÁZNAMOVÁ KNIHA PROTIPOŽÁRNÍCH KLAPEK	Strana č.:6
Umístnění:pod stropem		Typ:PKIR-3G
Pozice:zař.1.16		Výr.číslo:621074730002
Napájení:230V		Rozměr:pr.160
Umístnění rozv.:rozvodna MaR		Provedení:DV6-2.3C
Datum	Stav zařízení:	Razítko,podpis
15.6.2021	Zařízení v pořádku,plně funkční	 Pavol Skladný Montáž, servis, revize požárních klapek Tel: 721 721 913 IČ: 033 77 563

	ZÁZNAMOVÁ KNIHA PROTIPOŽÁRNÍCH KLAPEK	Strana č.:7
Umístnění:pod stropem		Typ:PKIR-3G
Pozice:zař.1.17		Výr.číslo:621074740001
Napájení:230V		Rozměr:pr.200
Umístnění rozv.:rozvodna MaR		Provedení:..DV6-2.3C
Datum	Stav zařízení:	Razítko,podpis
15.6.2021	Zařízení v pořádku,plně funkční	Pavol Skladaný Montáž, servis, revize požární klapky Tel: 721 721 913 IČ: 033 77 563