

**Protokol o funkční zkoušce požárně bezpečnostního zařízení
podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. – větrání dětské JIP**

Firma : **ASTEX spol. s r.o.**
Horova 42, 616 00 Brno

DIČ : CZ 00559806

Objekt : **FN Olomouc – budova Q2 – 2.NP – JIP dětské oddělení**

Zařízení : 1 – větrání dětské JIP

Firma ASTEX, spol. s r.o. potvrzuje, že funkční zkouškou větrání dětské JIP bylo ověřeno, že v prostoru JIP je zajištěn požadovaný přetlak ve výši 25 Pa po dobu 60ti minut, tak jak je předepsán v dokumentaci provedení stavby.

Datum provedení funkční zkoušky: 08.07.2021

Prováděcí firma: HM PROGRESS – vedoucí montér – Marián Uchytíl
Marek Lojek

Za ASTEX s.r.o. :
Ing. Aleš Kovář – jednatel

**ASTEX** spol. s r.o.
Horova 42, 616 00 Brno
E-mail: kovar.astex@seznam.cz

