

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle ustanovení §10 Zák. č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a změně a doplnění některých zákonů v platném znění a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

vydává dodavatel: **CHLÁDEK požární servis s.r.o.**
Bučovická 147
684 01 Slavkov u Brna
IČ: 27687937
DIČ: CZ27687937

pro dodávaný výrobek:

Požární uzávěr - revizní dvířka typu „STURA-45“

**Pro použití jako revizní dvířka do sádrokartonových a zděných příček a šachtových stěn,
v provedení sádrokarton nebo keramický obklad, s funkcí požárního uzávěru s požární
odolností EI₂₄DP1, EW 90 DP1
a kouřotěsností Sa / Sm**

splňují požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
konkretizované v dokumentech:

Stavební technické osvědčení č. 060-045203 ze dne 16.6.2017

a jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné. Dodavatel přijal vlastní technická opatření,
kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se
základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno certifikací výrobku ve smyslu § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve
znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. s použitím následujících dokumentů:

Certifikát č. 204/C5a/2017/060-045205 ze dne 23.6.2017

Protokol o výsledku certifikace č. 060-045204 ze dne 23.6.2017

Uvedené dokumenty vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., 190 00 Praha, Prosecká 811/76a,
IČ: 00015679

Autorizovaná osoba č. 204, rozhodnutím ÚNMZ č. 11/2013, pobočka 0600-Brno

Prohlášení o shodě je určeno pro stavbu na adrese:

Stavební úpravy objektu Q2 – dětská klinika
Olomouc, I.P. Pavlova 185/6

Požární uzávěr/revizní dvířka typu STURA-45

300x300 mm 9 ks

Seznam technických předpisů a českých technických norem použitých při posouzení shody

ČSN EN 1634-1, ČSN EN 15269-1, ČSN EN 15269-2, ČSN EN 13501-2+A1, ČSN EN 1090-1+1A, ČSN EN 13051-1+A1, ČSN
730810, ČSN 730212-5, Metodika SZÚ SOP 1/12, ČSN EN 1634-3, ČSN EN 15269-20, Vyhláška MV č. 202/1999 Sb.

Vydáno dne 29.6.2021



razítko a podpis