

DS^{Tech} Olomouc s.r.o.		IČ 28628586		Počet stran	1.
Rokycanova 781/19		DIČ 28628586		e-mail	info@dstech.cz
779 00 Olomouc		tel. 602 277 689		fax. 602 277 689	

ZÁPIS O PROHLÍDKĚ A ZKOUŠCE VODOTĚSNOSTI A PLYNOTĚSNOSTI VNITŘNÍ KANALIZACE DLE ČSN 756 760 a ČSN 12056-5					
Zakázka - název akce		FN Olomouc, pavilon Q2			
Zakázkové číslo		271	SOD č.		
Místo plnění		FN Olomouc, pavilon Q2, 7. NP			

Předávající - zhotovitel	Název		DS ^{Tech} Olomouc .s.r.o		
	Sídlo		Rokycanova 781/19, 779 00 Olomouc		
	Zástupce předávajícího				
Přebírající - objednatel	Název		ESOX, spol. s r.o.		
	Sídlo		Libušina tř. 826/23, 623 00 Brno		
		IČO		DIČ	
	Telefon			Fax	
	Zástupce přebírajícího		Stanislav Kovář		

Název:	Vyhovuje:	Nevyhovuje:
Potrubí KG kanalizační - těsněné gumovými spoji Ø 100, 125, 150,200	-	
Potrubí HT kanalizační Ø 32,40,50, 70, 110	ANO	
Potrubí GEBERIT Ø 50, 63, 75, 110, 160	-	
Běžné potrubí nevykazuje netěsnosti	ANO	
Připojovací potrubí nevykazuje netěsnosti	ANO	
Svodné odpadní potrubí nevykazuje netěsnosti	ANO	

Zkouška vodotěsnosti:	
Potrubí zkoušené tlakem vody 5 kPa po dobu 1 hodiny	
Únik vody nebyl zjištěn - zkouška vyhovuje	
Zkouška plynotěsnosti:	
Stoupací a odtokové potrubí od zařizovacích předmětů vč.odpadního potrubí až k napojení na kanalizaci tlakem 0,4 kPa po dobu 0,5 hod. není zjištěna přítomnost zkušebního plynu.	
Olomouci	18.10.2021
Za předávajícího - zhotovitele:	
Jméno	David Schertler
Podpis	
Razítko	

Ve Olomouci		18.10.2021	
Za přebírajícího - objednatele:			
Jméno	Stanislav Kovář		
Podpis			
Razítko			



