

DS Tech Olomouc s.r.o.		IČ 28628586		Počet stran	1.
Rokycanova 781/19		DIČ 28628586		e-mail	info@dstech.cz
779 00 Olomouc		tel. 602 277 689		fax. 602 277 689	
ZÁPIS O TLAKOVÉ ZKOUŠCE VNITŘNÍHO VODOVODU ČSN 736660					
Zakázka - název akce		FN Olomouc, pavilon Q2			
Zakázkové číslo		271	SOD č.		
Místo plnění		FN Olomouc, pavilon Q2, 7. NP			
Přebírající - objednatel	Název		ESOX , spol. s r.o.		
	Sídlo		Libušina tř. 826/23, 623 00 Brno		
		IČO		DIČ	
	Telefon			Fax	
	Zástupce přebírajícího		Stanislav Kovář		
a) Prohlídka potrubí nevykazuje netěsnosti b) Prohlídka armatur nevykazuje netěsnosti Armatury odpovídají příslušným technickým normám (popř. tech. Podm.). Konečnou kontrolou bylo shledáno, že vnitřní vodovod je proveden dle schváleného projektu a vyhovuje ustanovením ČSN 736660. Vnitřní vodovod byl dne 20.10.2021. Za přítomnosti podepsaných zástupců organizací vyzkoušen přetlakem 1,0 MPa po dobu 24.hodin kontrolován manometrem č. LL164417 a uznán za způsobilý. c) Proplach a desinfekce byl proveden proplach vodovodního potrubí a jeho desinfekce					
Ve Olomouci 20.10.2021			Ve Olomouci 20.10.2021		
Za předávajícího - zhotovitele:			Za přebírajícího - objednatele:		
Jméno	David Schertler		Jméno	Stanislav Kovář	
Podpis			Podpis		
Razítko			Razítko		