

**SOUHRNNÁ ZPRÁVA O TECHNICKÉM STAVU INSTALOVANÝCH POŽÁRNÍCH
KLAPEK.**

Odběratel: FN Olomouc

I.P.Pavlova 185/6

779 00 Olomouc

Servisní firma: Pavol Skladaný

Lelkova 313/25

637 00 Brno-Jundrov

Dnešního dne byla provedena kontrola provozuschopnosti požárních klappek a uvedení do provozu. Technický a funkční stav byl zaznamenán do záznamové knihy požárních klappek vystavené dne: 10.11.2021.

Z celkového počtu 2 ks požárních klappek je nefunkčních 0 ks, tj. 0%.

Další kontrolu provozuschopnosti je nutno provést do 10.5.2022.

Odběratel byl seznámen s výsledkem kontroly provozuschopnosti požárních klappek a zajistí předání této zprávy příslušné zprávě HZS.

V Brně 10.11.2021

Servisní firma:

Pavol Skladaný
Montáž, servis, revize
požárních klappek
Tel: 721 721 913
IČ: 033 77 563