

**DOKLAD O ÚDRŽBĚ A KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ
BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ PODLE VYHLÁŠKY č.246/2001 Sb.**

-vydaný v souladu s §7,odst.3 vyhlášky č.246/2001 Sb.o prevenci-údržba.

-vydaný v souladu s §10,odst.2 vyhlášky č.246/2001 Sb.o požární prevenci-kontrola.

Firma: PAVOL SKLADANÝ

LELKOVA 313/25

637 00 BRNO-JUNDROV

Umístnění:Pod stropem jednotlivých podlaží,u vyústění stoupaček

Druh:Požární klapky

Označení výrobce:Systemair a.s.Hovorčovice

Typové označení: FDS-3G-2ks

Výsledek kontroly provozuschopnosti,zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení: Zařízení bez závad,plně funkční.

Datum provedení kontroly provozuschopnosti a termín příští kontroly
provozuschopnosti:10.11.2021/10.5.2022

Datum,jméno,příjmení a podpis osoby která kontrolu provozuschopnosti provedla:
10.11.2021,Pavol Skladaný

Níže podepsaný zhotovitel potvrzuje,že kontrolu,údržbu a opravu zařízení provedl v souladu s vyhláškou MV č.246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce zařízení.Na základě §10,odst.2 vyhlášky MV č.246/2001 Sb. a že při tom splnil podmínky stanovené právními předpisy,normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení nebo hasícího přístroje.

Doklad se vztahuje na výrobky firmy:Systemair a.s. Hovorčovice

V Brně 10.11.2021

Razítko a podpis

Pavol Skladaný
Systemair a.s., revize
požárních klapek
Tel: 721 721 913
IČ: 033 77 563