

PROTOKOL O PROVEDENÍ REVIZE INSTALOVANÝCH POŽÁRNÍCH KLAPEK.

Akce: FN Olomouc, I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Investor: FN Olomouc, I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Předmět: Revize požárních klappek v souladu s vyhláškou MV č. 246/2001 Sb.

Typy PK : PKIR-4ks

PKIS-3ks

Spouštění PK : Pomocí tavné poistky s automatickým uzavíráním požární klapky při teplotě vzduchu vyšší než 72 stupňů celsia v okolí tavné poistky.

Revizi provedl: Pavel Skladaný, Lelkova 313/25, 637 00 Brno-Jundrov

Číslo osvědčení: 004/2020 ze dne 8.1.2020

Platnost do: 8.1.2025

Před montáží PK byla provedena kontrola úplnosti a funkčnosti dodaných PK. Instalace byla provedena v souladu s požadavky podnikové normy výrobce. Před uvedením do zkušebního provozu byla provedena odborná prohlídka instalovaných PK. Všechny 7 kusů instalovaných PK je bez závad v poloze otevřeno. PK jsou připraveny k provozu a jsou způsobilé plnit svoji funkci.

V Brně 15.6.2021

Razítko a podpis


Pavel Skladaný
Montáž, opravy, revize
požárních klappek
Tel: 721 721 913
IČ: 033/7563