

	DS tech Olomouc s.r.o.		IČ 28628586		Počet stran	1.
	Rokycanova 781/19		DIČ 28628586		e-mail	info@dstech.cz
	779 00 Olomouc		tel. 602 277 689		fax.	

ZÁPIS O TLAKOVÉ ZKOUŠCE POTRUBÍ ÚT DLE ČSN 060310			
Zakázka - název akce	AREÁL FAKULTNÍ NEMOCNICE-PAVILON Q2		
Zakázkové číslo	271	SOD č.	
Místo plnění	FN Olomouc, pavilon Q2, 1. PP- 7. NP		

Přebírající - objednatel	Název	ESOX, spol. s r.o.		
	Sídlo	Libušina tř. 826/23, 623 00 Brno		
	IČO		DIČ	
	Telefon		Fax	
	Zástupce přebírajícího	Stanislav Kovář		

Dne 3.11.2021. Byla provedena na výše uvedeném objektu tlaková zkouška potrubí ÚT dle ČSN 060310.

Práce na rozvodech vytápění v daném objektu byly kontrolovány následovně:

- a) prohlídka armatur
- b) prohlídka potrubí
- c) kontrola délek připojení

Armatury odpovídají příslušným technickým normám.

Konečnou kontrolou bylo shledáno, že rozvody vytápění jsou provedeny dle schváleného projektu a vyhovují ustanovení ČSN.

Popis tlakové zkoušky:

Potrubí rozvodu vytápění bylo dne 3.11.2021.

za přítomnosti zástupců organizací vyzkoušeno přetlakem 0,7 MPa a ponecháno po dobu 8.hodin pod tímto tlakem. Po uvedené době nedošlo k poklesu tlaku, tudíž jsou rozvody vytápění uznány za způsobilé.

Za technický dozor investora převzal:

V Olomouci dne 3.11.2021		V Olomouci dne 3.11.2021	
Za předávajícího - zhotovitele:		Za přebírajícího - objednatele:	
Jméno	David Schertler	Jméno	Stanislav Kovář
Podpis		Podpis	
Razítko		Razítko	