



Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha
Centre of Building Construction Engineering Prague
Akreditované zkušební laboratoře, Autorizovaná osoba,
Notifikovaná osoba, Certifikační orgán
Accredited Test Laboratories, Authorised Body,
Notified Body, Certification Body
Pražská 16, 102 21 Praha 10



ES CERTIFIKÁT SHODY

č. 1390 – CPD – 0350/12/P

V souladu se směrnicí Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování zákonů a dalších právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (směrnice o stavebních výrobcích neboli CPD), ve znění pozdějších předpisů, se potvrzuje, že stavební výrobek:

Průmyslově vyráběné izolační výrobky z minerálních vláken pro zařízení budov a průmyslové instalace dle deklarace uvedené v příloze tohoto certifikátu

***Izoltherm –izolační pouzdra bez polepu
Izoltherm AL – izolační pouzdra s polepem vyztuženým Al fólií***

kteří uvedl na trh :

Thermica plus spol. s r.o. IČO : 25428616
Jablonecká 42/35
460 01 Liberec 5 – Kristiánov

a byly vyrobeny ve výrobě:

Thermica plus spol. s r.o.
Jablonecká 42/35
460 01 Liberec 5 - Kristiánov

jsou u výrobce podrobovány řízení výroby a dalším zkouškám vzorků odebraných v místě výroby podle předepsaného zkušební plánu a že Notifikovaná osoba 1390

Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha,

provedla počáteční zkoušky příslušných charakteristik typu výrobku, počáteční inspekci v místě výroby a systému řízení výroby a vykonává průběžný dohled, posuzování a schvalování systému řízení výroby.

Tento certifikát prokazuje, že byla uplatněna všechna ustanovení týkající se prokazování shody a všechny ukazatele popsány v příloze ZA normy

ČSN EN 14 303 : 2010

a v příloze B a C normy

ČSN EN 13 172 : 2012

a že výrobek splňuje všechny předepsané požadavky.

Tento certifikát byl poprvé vydán **07. 11. 2012** a zůstává v platnosti tak dlouho, pokud se podmínky stanovené v harmonizované technické specifikaci, na niž byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Razítko Notifikované osoby 1390

Praha, 07. 11. 2012




Ing. Petr Kučera, CSc.
zástupce Notifikované osoby 1390



Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha
Centre of Building Construction Engineering Prague
Akreditované zkušební laboratoře, Autorizovaná osoba,
Notifikovaná osoba, Certifikační orgán
Accredited Test Laboratories, Authorised Body,
Notified Body, Certification Body
Pražská 16, 102 21 Praha 10



příloha k ES certifikátu shody č. 1390 – CPD – 0350/12/P

Certifikát se vztahuje na následující výrobky z výrobního závodu
Thermica plus spol. s r.o., Jablonecká 42/35, 460 01 Liberec 5 - Kristinov

tabulka č. 1

obchodní název	tepelná vodivost $W.m^{-1}.K^{-1}$	třída reakce na oheň	kód značení ve smyslu ČSN EN 14 303
Izoltherm AL	viz tabulka č. 2	A2L-s1,d0	MW-EN-14 303-T ¹)-ST(+)-620-WS1-CL10-MV1
Izoltherm		A1L	MW-EN-14 303-T ¹)-ST(+)-620-WS1-CL10

tabulka č. 2

střední teplota $t^{\circ}C$	10	50	100	150	200	250	300
tepelná vodivost $W.m^{-1}.K^{-1}$	0,040	0,044	0,055	0,068	0,087	0,110	0,136

*) v závislosti na vnějším průměru pouzdra
T8 pro $Do < 150mm$
T9 pro $Do \geq 150 mm$

Razítko Notifikované osoby 1390

Praha, 07. 11. 2012



Ing. Petr Kučera, CSc.
zástupce Notifikované osoby 1390