

Číslo: HB970073-00

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My,

Honeywell spol. s r.o.**Budějovická 1****140 21 PRAHA 4****IČO: 18627757**

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že vlastnosti výrobku splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého použití (určeného použití) bezpečný.

Název: KOMBINOVANÉ ČIDLO VLHKOSTI A TEPLoty**Typ: H7011A.../ H7011B.../ H7012A.../ H7012B...**

Popis a určení výrobku: Kombinované čidlo - určeno pro kapacitní snímání vlhkosti a teploty v provedení do prostoru (montáž na zeď) nebo do VZT kanálu, použití pro regulaci vzduchu, parní zvlhčování, zjištění měřených hodnot apod.

Výrobce: Honeywell Regelsysteme GmbH,
Honeywellstraße 2-6, D-63477 Maintal, Germany

Způsob posouzení shody: § 12 (4) a) zákona č. 22 / 1997 Sb.

Výrobek, na který se vztahuje toto prohlášení, je ve shodě s následujícími normami:

EMC: ČSN EN 50081-1:1991

ČSN EN 50082-1:1991

a následujícím nařízením vlády:

EMC: 169/1997 Sb.

Podkladový materiál o technických zkouškách, dle výše uvedených norem, je uložen u výrobce.

Místo vydání: Praha

Datum vydání: 1. 9. 1997

Jméno: Benoît Bô

Funkce: jednatel

Honeywell spol. s r.o.