



KRYL

Service, prodej a služby v oboru hasičské techniky

Chvalkovická 553/04
779 00 Olomouc
telefon: 585 311 135
mobil: 602 753 409
www.kryl.cz
e-mail: kryl@kryl.cz
Zápis u KS Detava oddíl C,
vložka 15255
IČ: 25364511
DIČ: CZ25364511
Jiří Kryl Z-020-158/2022
KS 86-658/070257/0100
Strana 1 / 2

Apismont s.r.o.
Západní 1775
796 04 Prostějov - Krasice
IČ: 05578701
KS Brno C, 96335

ZÁZNAM

o provozní kontrole zařízení pro zásobování požární vodou podle ČSN EN 671-3

Kontrola provedena:

/celý název organizace, příp. dílčí název a adresa kontrolovaného objektu/

AKCE:

Stavební úpravy budovy Q ambulance a zázemí dětské kliniky.
Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Datum provedení kontroly: 18.04.2024

Datum platnosti kontroly: 04/2025

Kontrolu provedl: pan Jiří Kryl

Za organizaci přítomen: pan Martin Rouda

Zhotovitel potvrzuje, že kontrola zařízení

hydrantových systémů byla provedena

v souladu s ustanovením vyhlášky MV

č. 246/2001 Sb. v rozsahu a způsobem

stanoveným právními předpisy, normativními

požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

Ověřovací zařízení: FIREFLOW

Výrobní číslo: 02-71

Výrobce: Boccilone Antincendio S.P.A

Z.I. Roccapietra

I-13019 VARALLO SESIA (VC)

Závěr

Kontrolované zařízení pro zásobování požární vodou splňuje požadavky ČSN EN 671-3
a je provozuschopné k hasebnímu zásahu.

KRYL

1/ Tlaková zkouška odběrných míst vč. potrubí rozvodu vody
a) byla provedena dne 28.02.2024, společností Apismont s.r.o., Západní 1775, 796 04
Prostějov - Krasice, IČ: 05578701, s výsledkem vyhovující.
b) nebyla provedena /nebylo doloženo/
c) netýká se

2/ Zařízení pro zásobování požární vodou bylo realizováno podle PD.
Projektovou dokumentaci zpracovala společnost M&B eProjekt s.r.o., Čechova
106/2a, 750 02 Přerov I - Město, IČ: 29453968. Vypracoval: Ing. Petr Machalec.
Datum: 03/2023.

3/ Kontrolované zařízení bylo provedeno podle schválené PD
a) ano
b) ne

4/ Zařízení je volně přístupné a nepoškozené, komponenty nejsou zkorodovány
a jsou těsné.
a) ano
b) ne

5/ Návod k obsluze je jasný a čitelný.
a) ano
b) ne

6/ Umístění je zřetelně označeno.
a) ano
b) ne

7/ Upevnění na stěnu je vhodné pro daný účel a je stabilní a pevné.
a) ano
b) ne

8/ Použité vybavení splňuje požadavky ČSN EN 671-1, ČSN EN 671-2.
(uzavírací ventily, tlakoměr je-li namontován, hadice, hadicové úvazy nebo spony,
proudnice, dvířka, skříň, hadicová vodítka, otáčení bubnu, výkyv ramene o 180°.)
a) ano
b) ne

9/ Přívodní potrubí
I./ Přívodní potrubí jeví viditelné známky poškození nebo opotřebení.
a) ano
b) ne
II./ Ochrana proti mrazu je provedena
a) ano
b) ne
c) není provedena

10/ Provozní parametry odběrných míst požární vody

a/ Vydálost vnitřních hydrantových systémů na nejméně hydraulicky příznivém místě:

Č.h.	Typ	Umístění	p(Mpa)	Q(lt.s ⁻¹)	Hodnocení
1.	D 25/30 stabil	Chodba Q2-Q291060	0,26	1,24	Kontrolováno - provozuschopné Albeco Ø9
2.	D 25/30 stabil	Chodba Q1-Q191301	0,26	1,24	Kontrolováno - provozuschopné Albeco Ø9

11/ Popis zjištěných závad

Bez zjevných závad.

DOKLAD O MONTÁŽI, FUNKČNÍ ZKOUŠCE A KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (PBZ)

dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Provozovatel – investor (název, adresa, IČ):

Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotnická 248/7, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892.

Identifikace místa stavby:

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky, budova Q1, Q2, 1.P.P.
budova bez č.p./č.e na pozemku parc. č. 702/1, ostatní plocha, parc. č. st. 1444, zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Nová Ulice

Dodavatel PBZ (název, adresa, IČ):

Apismont s.r.o., Západní 1/75, Krasice, 796 04 Prostějov
IČO: 05578701

Druh PBZ (dle § 2 odst. 4 písm. a) až g) vyhlášky o požární prevenci:

e) zařízení pro zásobování požární vodou

Výrobce PBZ (název, adresa, IČ):

ALBEKO spol. s r.o. LIBEREC (CZ), Ruprechtická 75, 460 01 Liberec
IČO: 18384048

Název a popis PBZ, přehled vlastností – požadované/dosažené:

Požadované:

Vnitřní odběrné místo (vnitřní hydrant)

Vnitřní hydrant D25/30 se státovarovou hadicí o délce 30 m je navržen:

v 1.PP - Q1 m. č. Q191301 - chodba

v 1.PP - Q2 m. č. Q291060 - chodba

Minimální hydrodynamický tlak P = min. 0,2 MPa

Minimální průtok z uzavíratelné proudnice Q = 0,3 l/sec.

Umístění hydrantového systému (hydrantu) 1,1 - 1,3 m nad podlahou (měřeno ke středu)

Dosažené:

Vnitřní odběrné místo (vnitřní hydranty)

Vnitřní hydranty D25/30 se státovarovou hadicí o délce 30 m jsou umístěny:

v 1.PP - Q1 m. č. Q191301 - chodba

Provozní parametry odběrných míst požární vody - vydatnost vnitřních hydrantových systémů na nejméně hydraulicky příznivém místě:

D25/30 stabil, v 1.PP - Q1 m. č. Q191301 - chodba, p (MPa) = 0,26, Q (lt.s-1) = 1,24, kontrolováno - provozuschopné Albeco pr.9

Umístění hydrantového systému (hydrantu) je umístěn 1,3 m nad podlahou (měřeno ke středu)

Bez zjevných závad

v 1.PP - Q2 m. č. Q291060 - chodba

Provozní parametry odběrných míst požární vody - vydatnost vnitřních hydrantových systémů na nejméně hydraulicky příznivém místě:

D25/30 stabil, v 1.PP - Q2 m. č. Q291060 - chodba, p (MPa) = 0,26, Q (lt.s-1) = 1,24, kontrolováno - provozuschopné Albeco pr.9

Umístění hydrantového systému (hydrantu) je umístěn 1,3 m nad podlahou (měřeno ke středu)

Bez zjevných závad

Vyhovuje požadavkům uvedeným v PBŘ.

Umístění ve stavbě:

Budova Q1 1.P.P.: m. č. Q191301 - chodba

Budova Q2 1.P.P.: m. č. Q291060 - chodba

Dokladová část:

Prohlášení o vlastnostech č. 002 - ReAI DN 25/20 a ReAI DN 25/30, ze dne 16.6.2022

Záznam o provozní kontrole zařízení pro zásobování požární vodou podle ČSN EN 671-3, ze dne 18.4.2024

OSVĚDČENÍ o odborné způsobilosti Jiří Kryl, vydané dne 21. října 2022

OSVĚDČENÍ evidenční číslo: HS 384, Jiří Kryl, číslo OP 213364712, 783 21 Chudobín, Hanovice 4, platnost oprávnění do: 22.2.2027, vydáno dne 22.2.2022

PBŘ, půdorys 1.PP - s vyznačením umístění hydrantu DN 25/30 stabil

PBŘ, půdorys 2.PP - s vyznačením umístění hydrantu DN 25/30 stabil

☒ **Potvrzení o montáži** (§ 6 vyhlášky o požární prevenci):

Potvrzuji, že montáž požárně bezpečnostního zařízení byla provedena za podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a za dodržení postupů stanovených v průvodní dokumentaci výrobce.

☒ **Potvrzení o provedení funkční zkoušky** (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):

Potvrzuji, že požárně bezpečnostní zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci.

☒ **Výsledek kontroly provozuschopnosti** (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):

Výše uvedené požárně bezpečnostní zařízení ☒ je provozuschopné.

☐ není provozuschopné.

Datum provedení kontroly provozuschopnosti: 18.4.2024

Termín příští kontroly provozuschopnosti: 18.4.2025

Prohlášení

Na základě ustanovení § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) potvrzuji, že při montáži, při kontrole provozuschopnosti byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativy, technickými a průvodní dokumentací výrobce výše uvedeného požárně bezpečnostního zařízení.

Datum: 18.4.2023

Jméno a příjmení osoby, která provedla

▪ **montáž PBZ:** Martin Roupa

▪ **funkční zkoušku PBZ:** Jiří Kryl

