Modernizace telefonního systému FN Olomouc
SEZNAM PROTIPOŽÁRNÍCH UCPÁVEK

ucpávka číslo	prostor 1	prostor 2	stěna x=1ks xx=2ks	strop x=1ks xx=2ks	požární odolnost	materiál ucpávky	provozuschopnost	datum
S1	budova A, 2PP - šachta	budova A, 2PP - m.č.01		x	EI 60	tmel MG, CSP	provozuschopná	02/2017
S2	budova A, 2PP - m.č.01	budova A, 2PP - m.č.09	xx		EI 60	tmel CSP	provozuschopná	02/2017
S3	budova A, 2PP - m.č.09	budova A, 2PP - m.č.14	xx		EI 60	tmel CSP	provozuschopná	02/2017
S4	budova A, 2PP - m.č.14	budova A, 2PP - m.č.15	xx		EI 60	tmel CSP	provozuschopná	02/2017
S5	budova A, 1PP - m.č.01	budova A, 1PP - šachta	x		EI 60	tmel CSP	provozuschopná	02/2017
S6	budova A, 1PP - m.č.67	budova A, 1PP - m.č.01	xx		EI 60	tmel CSP	provozuschopná	02/2017
S7	budova A, 2PP - m.č.15	šachta č.10	x		EI 90	HILTI CP673	provozuschopná	02/2017
S8	šachta č.10	kolektor směr šachta č.9	xx		EI 90	HILTI CP673	provozuschopná	02/2017
S9	kolektor od šachty č.9	šachta č.8	xx		EI 90	HILTI CP673	provozuschopná	02/2017
S10	kolektor od šachty č.9	šachta č.8	xx		EI 90	HILTI CP673	provozuschopná	02/2017
S11	kolektor od šachty č.9	šachta č.8	xx		EI 90	HILTI CP673	provozuschopná	02/2017
S12	kolektor mezi šachtami č.9 a č.13	kolektor směr šachta č.13	xx		EI 90	HILTI CP673	provozuschopná	02/2017
S13	kolektor mezi šachtami č.9 a č.14	kolektor směr šachta č.13	xx		EI 90	HILTI CP673	provozuschopná	02/2017
S14	kolektor mezi šachtami č.9 a č.15	kolektor směr šachta č.13	xx		EI 90	HILTI CP673	provozuschopná	02/2017
S15	kolektor mezi šachtami č.13 a č.15	šachta č.15	xx		EI 90	HILTI CP673	provozuschopná	02/2017
S16	kolektor mezi šachtami č.13 a č.15	šachta č.15	xx		EI 90	HILTI CP673	provozuschopná	02/2017
S17	budova A, 1PP - m.č.68	budova A, 1PP - m.č.74	xx		EI 90	HILTI CP673	provozuschopná	02/2017
S18	budova A, 1PP - m.č.74	budova A, 1PP - m.č.23	xx		EI 90	HILTI CP673	provozuschopná	02/2017
S19	budova A, 1PP - m.č.01	budova A, 1PP - m.č.68	xx		EI 90	HILTI CP673	provozuschopná	02/2017
S20	pavilon XR, m.č.1-09 Hlavní rozvod	-	x		EI 60	PROMAT 290.20	provozuschopná	03/2017
S21	pavilon XR, m.č.01-01 chodba	-	x		EI 60	PROMAT 290.20	provozuschopná	03/2017
S22	teplovodní kanál "A"-kyslíkové potrubí	-	x		EI 60	PROMAT 290.20	provozuschopná	03/2017
S23	pavilon XR, m.č.01-01 chodba	teplovodní kanál "A"	xx		EI 60	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S24	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "D"	xx		EI 60	DUNAMENTI 06	provozuschopná	03/2017
S25	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "D"	xx		EI 60	DUNAMENTI 06	provozuschopná	03/2017
S26	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "C"	xx		EI 60	DUNAMENTI 06	provozuschopná	03/2017
S27	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "C"	xx		EI 60	DUNAMENTI 06	provozuschopná	03/2017
S28	teplovodní kanál "A"	volný terén	x		EI 90	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S29	teplovodní kanál "A"	volný terén	x		EI 90	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S30	teplovodní kanál "A"	volný terén	x		EI 90	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S31	teplovodní kanál "A"	volný terén	x		EI 90	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S32	teplovodní kanál "A"	volný terén	x		EI 90	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S33	teplovodní kanál "A"	volný terén	x		EI 90	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S34	teplovodní kanál "A"	volný terén	x		EI 90	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S35	teplovodní kanál "A"	volný terén	x		EI 90	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S36	teplovodní kanál "A"	volný terén	x		EI 90	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S37	teplovodní kanál "A"	volný terén	x		EI 90	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S38	teplovodní kanál "A"	volný terén	x		EI 90	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S39	teplovodní kanál "A"	volný terén	x		EI 90	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S40	teplovodní kanál "A"	volný terén	x		EI 90	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S41	teplovodní kanál "A"	volný terén	x		EI 90	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S42	teplovodní kanál "A"	volný terén	x		EI 90	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S43	teplovodní kanál "A"	volný terén	x		EI 90	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S44	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "D"	xx		EI 60	DUNAMENTI 03	provozuschopná	03/2017
S45	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "D"	xx		EI 60	DUNAMENTI 03	provozuschopná	03/2017
S46	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "D"	xx		EI 60	DUNAMENTI 03	provozuschopná	03/2017
S47	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "D"	xx		EI 60	DUNAMENTI 03	provozuschopná	03/2017
S48	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "D"	xx		EI 60	DUNAMENTI 03	provozuschopná	03/2017
S49	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "D"	xx		EI 60	DUNAMENTI 03	provozuschopná	03/2017
S50	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "D"	xx		EI 60	DUNAMENTI 03	provozuschopná	03/2017
S51	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "D"	xx		EI 60	DUNAMENTI 03	provozuschopná	03/2017
S52	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "D"	xx		EI 60	DUNAMENTI 03	provozuschopná	03/2017
S53	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "D"	xx		EI 60	DUNAMENTI 03	provozuschopná	03/2017
S54	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "D"	xx		EI 60	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S55	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "D"	xx		EI 60	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S56	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "C"	xx		EI 60	DUNAMENTI 03	provozuschopná	03/2017
S57	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "C"	xx		EI 60	DUNAMENTI 03	provozuschopná	03/2017
S58	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "C"	xx		EI 60	DUNAMENTI 03	provozuschopná	03/2017
S59	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "C"	xx		EI 60	DUNAMENTI 03	provozuschopná	03/2017
S60	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "C"	xx		EI 60	DUNAMENTI 03	provozuschopná	03/2017
S61	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "C"	xx		EI 60	DUNAMENTI 03	provozuschopná	03/2017
S62	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "C"	xx		EI 60	DUNAMENTI 03	provozuschopná	03/2017
S63	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "C"	xx		EI 60	DUNAMENTI 03	provozuschopná	03/2017
S64	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "C"	xx		EI 60	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S65	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "C"	xx		EI 60	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S66	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "C"	xx		EI 60	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S67	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "B"	xx		EI 60	DUNAMENTI 03	provozuschopná	03/2017
S68	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "B"	xx		EI 60	DUNAMENTI 03	provozuschopná	03/2017
S69	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "B"	xx		EI 60	DUNAMENTI 03	provozuschopná	03/2017
S70	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "B"	xx		EI 60	DUNAMENTI 03	provozuschopná	03/2017
S71	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "B"	xx		EI 60	DUNAMENTI 03	provozuschopná	03/2017
S72	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "B"	xx		EI 60	DUNAMENTI 03	provozuschopná	03/2017
S73	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "B"	xx		EI 60	DUNAMENTI 03	provozuschopná	03/2017
S74	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "B"	xx		EI 60	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S75	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "B"	xx		EI 60	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S76	teplovodní kanál "A"	teplovodní kanál "B"	xx		EI 60	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S77	pavilon XR, m.č.1-09 Hlavní rozvod	pavilon XR, m.č.01-01 chodba	xx		EI 60	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S78	šachta č.8 - strop	volný terén		x	EI 90	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S79	šachta č.8 - strop	volný terén		x	EI 90	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S80	šachta č.8 - strop	volný terén		x	EI 90	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S81	šachta č.8 - strop	volný terén		x	EI 90	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S82	šachta č.8 - strop	volný terén		x	EI 90	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S83	šachta č.8 - strop	volný terén		x	EI 90	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S84	šachta č.8 - strop	volný terén		x	EI 90	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S85	šachta č.8 - strop	volný terén		x	EI 90	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S86	šachta č.8 - strop	volný terén		x	EI 90	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S87	šachta č.8 - strop	volný terén		x	EI 90	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S88	šachta č.8 - strop	volný terén		x	EI 90	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S89	šachta č.8 - strop	volný terén		x	EI 90	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S90	šachta č.8 - strop	volný terén		x	EI 90	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S91	šachta č.8 - strop	volný terén		x	EI 90	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S92	šachta č.8 - strop	volný terén		x	EI 90	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017
S93	šachta č.8 - strop	volný terén		x	EI 90	DUNAMENTI 05	provozuschopná	03/2017