

## Prohlášení dodavatele o montáži a kontrole provozuschopnosti požární bezpečnostních zařízení č. 8/2017

společnost : **MOPED s.r.o.**  
**Wellnerova 451/8, 779 00 Olomouc**  
 IČ : **26832771**  
 zapsána : v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26983

v souladu s předmětnými ustanoveními Vyhlášky MV ČR č.246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (především s ustanoveními §6, §7 a §10) výše uvedená společnost (dodavatel) prohlašuje, že v rámci svých dodávek na stavební akci:

### „Modernizace telefonního systému ve FN Olomouc“

provedla montáž protipožárních ucpávek prostupů.

Způsob montáže odpovídá postupům a podmínkám uvedených v průvodní dokumentaci výrobce(ů) těchto zařízení, a to včetně podmínek stanovených právními předpisy a normativními požadavky. Zařízení je ve smyslu uvedené vyhlášky ke dni vydání tohoto prohlášení plně **PROVOZUSCHOPNÉ**.

Provedení další kontroly provozuschopnosti je stanoveno v termínu nejpozději ke dni 27.3.2018

Toto prohlášení dodavatele se vztahuje pouze na dodávku a montáž následně uvedených požárně bezpečnostních zařízení:

Číslo	Otvor	Prostupující instalace	ks	PO	Systém
<b>TELEFONNÍ ROZVODNA</b>					
S 20		Protipožární obklad 3100 x 650 x 150 mm	1	EI 60	PROMAT 290.20
<b>POTRUBNÍ POŠTA</b>					
S 21		Protipožární obklad 1150 x 1050, 3150 x 750, 1250 x 800, 450 x 450	1	EI 60	PROMAT 290.20
<b>TEPLOVODNÍ KANÁL</b>					
S 22		Protipožární obklad 180 x 150 x 19000 mm	1	EI 60	PROMAT 290.20
S 23	stěna	500 x 180 Kabelový svazek	1	EI 60	DUNAMENTI 05
S 24	stěna	Plast 315	1	EI 60	DUNAMENTI 06
S 25	stěna	Plast 315	1	EI 60	DUNAMENTI 06
S 26	stěna	Plast 315	1	EI 60	DUNAMENTI 06
S 27	stěna	Plast 315	1	EI 60	DUNAMENTI 06
S 28	stěna	125 Kabel	1	EI 90	DUNAMENTI 05
S 29	stěna	125 Záslepka	1	EI 90	DUNAMENTI 05
S 30	stěna	125 Kabel	1	EI 90	DUNAMENTI 05
S 31	stěna	125 Záslepka	1	EI 90	DUNAMENTI 05
S 32	stěna	125 Kabel	1	EI 90	DUNAMENTI 05
S 33	stěna	125 Kabel	1	EI 90	DUNAMENTI 05

S 34	stěna	125	Kabel	1	EI 90	DUNAMENTI 05
S 35	stěna	125	Kabel	1	EI 90	DUNAMENTI 05
S 36	stěna	125	Kabel	1	EI 90	DUNAMENTI 05
S 37	stěna	125	Kabel	1	EI 90	DUNAMENTI 05
S 38	stěna	125	Kabel	1	EI 90	DUNAMENTI 05
S 39	stěna	125	Záslepka	1	EI 90	DUNAMENTI 05
S 40	stěna	125	Kabel	1	EI 90	DUNAMENTI 05
S 41	stěna	125	Kabel	1	EI 90	DUNAMENTI 05
S 42	stěna	125	Kabel	1	EI 90	DUNAMENTI 05
S 43	stěna	125	Kabel	1	EI 90	DUNAMENTI 05
<b>POŽÁRNÍ STĚNA 1</b>						
S 44	stěna	160	Plast 160	1	EI 60	DUNAMENTI 03
S 45	stěna	160	Plast 160	1	EI 60	DUNAMENTI 03
S 46	stěna	160	Plast 160	1	EI 60	DUNAMENTI 03
S 47	stěna	160	Plast 160	1	EI 60	DUNAMENTI 03
S 48	stěna	160	Plast 160	1	EI 60	DUNAMENTI 03
S 49	stěna	160	Plast 160	1	EI 60	DUNAMENTI 03
S 50	stěna	65	Plast 65	1	EI 60	DUNAMENTI 03
S 51	stěna	40	Plast 40	1	EI 60	DUNAMENTI 03
S 52	stěna	40	Plast 40	1	EI 60	DUNAMENTI 03
S 53	stěna	40	Plast 40	1	EI 60	DUNAMENTI 03
S 54	stěna	60 x 60	Kabel	1	EI 60	DUNAMENTI 05
S 55	stěna	50 x 50	Kabelový žlab	1	EI 60	DUNAMENTI 05
<b>POŽÁRNÍ STĚNA 2</b>						
S 56	stěna	160	Plast 160	1	EI 60	DUNAMENTI 03
S 57	stěna	160	Plast 160	1	EI 60	DUNAMENTI 03
S 58	stěna	160	Plast 160	1	EI 60	DUNAMENTI 03
S 59	stěna	160	Plast 160	1	EI 60	DUNAMENTI 03
S 60	stěna	160	Plast 160	1	EI 60	DUNAMENTI 03
S 61	stěna	40	Plast 40	1	EI 60	DUNAMENTI 03
S 62	stěna	40	Plast 40	1	EI 60	DUNAMENTI 03
S 63	stěna	40	Plast 40	1	EI 60	DUNAMENTI 03
S 64	stěna	50 x 50	Kabel	1	EI 60	DUNAMENTI 05
S 65	stěna	50 x 50	Kabelový žlab	1	EI 60	DUNAMENTI 05
S 66	stěna	120 x 50	Kabel	1	EI 60	DUNAMENTI 05
<b>POŽÁRNÍ STĚNA 3</b>						
S 67	stěna	160	Plast 160	1	EI 60	DUNAMENTI 03
S 68	stěna	160	Plast 160	1	EI 60	DUNAMENTI 03
S 69	stěna	160	Plast 160	1	EI 60	DUNAMENTI 03
S 70	stěna	160	Plast 160	1	EI 60	DUNAMENTI 03



S 71	stěna	40	Plast 40	1	EI 60	DUNAMENTI 03
S 72	stěna	30	Plast 30	1	EI 60	DUNAMENTI 03
S 73	stěna	65	Plast 65	1	EI 60	DUNAMENTI 03
S 74	stěna	125	Ocel 125	1	EI 60	DUNAMENTI 05
S 75	stěna	125	Ocel 125	1	EI 60	DUNAMENTI 05
S 76	stěna	50 x 50	Kabelový svazek	1	EI 60	DUNAMENTI 05
S 77	stěna	500 x 180	Kabelový svazek	1	EI 60	DUNAMENTI 05
<b>KOLEKTOR - ŠACHTA č. 8</b>						
S 78	stěna	125	Kabel	1	EI 90	DUNAMENTI 05
S 79	stěna	125	Záslepka	1	EI 90	DUNAMENTI 05
S 80	stěna	125	Kabel	1	EI 90	DUNAMENTI 05
S 81	stěna	125	Záslepka	1	EI 90	DUNAMENTI 05
S 82	stěna	125	Kabel	1	EI 90	DUNAMENTI 05
S 83	stěna	125	Kabel	1	EI 90	DUNAMENTI 05
S 84	stěna	125	Kabel	1	EI 90	DUNAMENTI 05
S 85	stěna	125	Kabel	1	EI 90	DUNAMENTI 05
S 86	stěna	125	Kabel	1	EI 90	DUNAMENTI 05
S 87	stěna	125	Kabel	1	EI 90	DUNAMENTI 05
S 88	stěna	125	Kabel	1	EI 90	DUNAMENTI 05
S 89	stěna	125	Záslepka	1	EI 90	DUNAMENTI 05
S 90	stěna	125	Kabel	1	EI 90	DUNAMENTI 05
S 91	stěna	125	Kabel	1	EI 90	DUNAMENTI 05
S 92	stěna	125	Kabel	1	EI 90	DUNAMENTI 05
S 93	stěna	125	Kabel	1	EI 90	DUNAMENTI 05

Datum vyhotovení: 27.3.2017

Za provedení montáže a kontroly provozuschopnosti je zodpovědný:

Jméno zodpovědné osoby: Mojmír Doseděl    Podpis zodpovědné osoby:


