

Investor:

FN Olomouc, I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Objednatel:

SITEL, spol. s r.o, Vinohradská 74
618 00 Brno

Akce:

Modernizace telefonního systému

Revizi provedl:

Luděk Zdražil dne 2.3.2017

Zápis číslo:

2/3/2017/PU

Zápis o kontrole provozuschopnosti požárních ucpávek (PU)

Provedené v souladu s Vyhláškou MV č.246/2001 Sb. a technickou dokumentací výrobce

| pč. | Umístění | Stěna x=1ks | Strop xx=2ks | Požární odolnost | Materiál / číslo ucpávky | Provozuschopnost |
|-----|----------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | 2. PP | | x | EI 60 | Tmel MG, CSP/1 | provozuschopné |
| 2 | 2. PP | XX | | EI 60 | Tmel CSP/2 | provozuschopné |
| 3 | 2. PP | XX | | EI 60 | Tmel CSP/3 | provozuschopné |
| 4 | 2. PP | XX | | EI 60 | Tmel CSP/4 | provozuschopné |
| 5 | 1. PP | x | | EI 60 | Tmel CSP/5 | provozuschopné |
| 6 | 1. PP | XX | | EI 60 | Tmel CSP/6 | provozuschopné |



Závěr, poznámky:



Požární ucpávky jsou provozuschopné a plně funkční.

V Olomouci dne 8.3.2017

Termín příští kontroly:03/2018