



S I T E L, spol. s r.o.
Společnost pro výstavbu integrovaných telekomunikací
Sídlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
Provozovna : Vinohradská 74, 618 00 Brno

Investor : FN Olomouc, I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Objednatel: ERISERV, spol. s r.o., Vavřínecká 1201/36, 624 00 Brno-Komín

Akce: Modernizace telefonního systému FN Olomouc

Revizi provedl: Knotek David dne 27.3.2017

Zápis číslo: 27/3/2017/PU

Zápis o kontrole provozuschopnosti požárních ucpávek (PU) provedené v souladu s Vyhláškou MV č.246/2001 Sb. a technickou dokumentací výrobce

ucpávka číslo	prostor 1	prostor 2	stěna x=1ks xx=2ks	strop x=1ks xx=2ks	požární odolnost	materiál ucpávky	provozuschopnost	datum
S7	budova A, 2PP - m.č.15	šachta č.10	x		EI 90	HILTI CP673	provozuschopná	03/2017
S8	šachta č.10	kolektor směr šachta č.9	xx		EI 90	HILTI CP673	provozuschopná	03/2017
S9	kolektor od šachty č.9	šachta č.8	xx		EI 90	HILTI CP673	provozuschopná	03/2017
S10	kolektor od šachty č.9	šachta č.8	xx		EI 90	HILTI CP673	provozuschopná	03/2017
S11	kolektor od šachty č.9	šachta č.8	xx		EI 90	HILTI CP673	provozuschopná	03/2017
S12	kolektor mezi šachtami č.9 a č.13	kolektor směr šachta č.13	xx		EI 90	HILTI CP673	provozuschopná	03/2017
S13	kolektor mezi šachtami č.9 a č.14	kolektor směr šachta č.13	xx		EI 90	HILTI CP673	provozuschopná	03/2017
S14	kolektor mezi šachtami č.9 a č.15	kolektor směr šachta č.13	xx		EI 90	HILTI CP673	provozuschopná	03/2017
S15	kolektor mezi šachtami č.13 a č.15	šachta č.15	xx		EI 90	HILTI CP673	provozuschopná	03/2017
S16	kolektor mezi šachtami č.13 a č.15	šachta č.15	xx		EI 90	HILTI CP673	provozuschopná	03/2017
S17	budova A, 1PP - m.č.68	budova A, 1PP - m.č.74	xx		EI 90	HILTI CP673	provozuschopná	03/2017
S18	budova A, 1PP - m.č.74	budova A, 1PP - m.č.23	xx		EI 90	HILTI CP673	provozuschopná	03/2017
S19	budova A, 1PP - m.č.01	budova A, 1PP - m.č.68	xx		EI 90	HILTI CP673	provozuschopná	03/2017

Závěr, poznámky : Požární ucpávky jsou provozuschopné a plně funkční.

Termín příští kontroly: 03/2018

V Brně dne 28.03.2017

Knotek David

