

Revizní zpráva o kontrole a technickém stavu hasicích přístrojů č. 52802/2017

provedená na základě §7, § 10 odst. 2 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a průvodní dokumentací výrobce

Adresa umístění HP:

OBJEKT : Fakultní nemocnice Olomouc – modernizace telefonního systému
OBEC, MĚSTO: 775 00 Olomouc
ULICE : I.P.Pavlova 6

Revize hasicích přístrojů:

Kontrola provedena dne: 21.2.2017

Celkový počet hasicích přístrojů ve Vašich provozovnách: 4ks

Stav hasicích přístrojů:

V pořádku : 4 ks
Opraveno :
Vyřazeno :
Výměna-nové:

Nyní jsou všechny hasicí přístroje v objektu:

**Fakultní nemocnice Olomouc – modernizace telefonního systému, I.P.Pavlova 6,
Olomouc**

/viz doklad o kontrole provozuschopnosti/

provozuschopné

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole hasicích přístrojů. Svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem HP ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhl. MV č. 246/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel potvrzuje, že kontrolu, údržbu a opravu HP provedl v souladu s vyhláškou MV č. 246 Sb. ve znění pozdějších předpisů a průvodní dokumentací výrobce HP.

Na základě § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů vykonavatel prohlašuje, že provedené činnosti odpovídají podmínkám stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací konkrétního zařízení.

Zhotovitel potvrzuje, že montáž nových hasicích přístrojů byla provedena v souladu s §10 vyhlášky MV ČR č.246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění:

V souladu s příslušnými předpisy je nutno provést následnou kontrolu **nejpozději do: 21.2.2018**

Kontrolu vykonal: CHLÁDEK požární servis s.r.o.
Bučovická 147, Slavkov u Brna
IČ: 27687937
Číslo oprávnění: 0326/12
Číslo certifikátu: 081
ISO 9001

DATUM: 21.2.2017

Za zhotovitele - oprávněná osoba

Za objednatele - majitel HP



CHLÁDEK požární servis s.r.o.
Bučovická 147
684 01 Slavkov u Brna
Tel. 544 221 804 792 774 531
IČ: 276 87 937 DIČ: CZ27687937





CHLÁDEK požární servis s.r.o.

Bučovická 147, 684 01 SLAVKOV U BRNA

tel.: 544221804

IČ: 27687937, DIČ: CZ27687937

chladek@pozarniservis.cz

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52177

Držitel certifikátu jakosti ISO 9001

HASICÍ PŘÍSTROJE - DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI

Adresa vlastníka HP:
Fakultní nemocnice Olomouc
I.P.Pavlova 185/6
779 00 Olomouc
IČ: 000 98 892


Datum kontroly: 21.2.2017
Místo kontroly: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, Olomouc
List č. 1/52802/2017


KONTROLA PROVOZUSCHOPNOSTI HP - VÝSLEDEK KONTROLY

č.:	Umístění	Druh hasičího přístroje	Označení výrobce	Typové označení	Výrobní číslo	Stav			Kont.šittek	Pojistka	TI.patrona
						Provozu-schopný	Opravený	Vyřazený			
1	Objekt potrubní pošty před vstupem do kabelového kanálu	sněhový	Vítkovice	CO ₂ -5	015912/17	/		/			
2	Objekt potrubní pošty před vstupem do kabelového kanálu	sněhový	Vítkovice	CO ₂ -5	015873/17	/		/			
3	Objekt potrubní pošty před vstupem do kabelového kanálu	sněhový	Vítkovice	CO ₂ -5	015843/17	/		/			
4	Objekt potrubní pošty před vstupem do kabelového kanálu	sněhový	Vítkovice	CO ₂ -5	014792/17	/		/			

Celkem:
Provedl: Antonín Chládek
Číslo oprávnění: 0326/12 **Číslo certifikátu:** 081
Termín příští kontroly: 21.2.2018
Držitel certifikátu ISO 9001

Potvrzují, že při výše uvedené kontrole byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a původní dokumentací výrobce, podle § 7, § 10 odst. 2, vyhl. MV č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.


CHLÁDEK požární servis s.r.o.
 Bučovická 147
 684 01 Slavkov u Brna
 Tel. 544 221 804 / 732 774 531
 IČ: 276 87 937 DIČ: CZ27687937
Razítko a podpis kontrolora


SITEL s.r.o.
 Oblast Brno
 Vinohradská 74
 618 00 Brno
 tel. 546 33 411
 DIČ C744
Razítko a podpis zákazníka

Doklad o montáži, funkčních zkouškách a kontrole provozní schopnosti požárně bezpečnostních zařízení

v souladu s § 6 a7 vyhl. MV č.246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů o požární prevenci

- a) **provozovatel PBZ, sídlo:**
Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
- b) **adresa objektu, kde je požárně bezpečnostní zařízení umístěno:**
Fakultní nemocnice Olomouc – modernizace telefonního systému
- c) **umístění:** viz bod b),
druh PBZ: hasicí přístroj 4 ks
výrobce: Vítkovice
typové označení: CO₂-5
- d) **výsledek kontroly:** bez závad (viz doklad o provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení)
výsledek funkčních zkoušek: bez závad
zjištěné závady, termín odstranění:

PBZ je **ne** **ne** provozuschopné

- e) **datum provedení kontroly:** 21.2.2017
datum příští kontroly: do 21.2.2018

- f) **potvrzení dodavatele (provádějíciho)**
Potvrzuji, že jsme provedli montáž, funkční zkoušky a kontrolu výše uvedeného požárně bezpečnostního zařízení v souladu s platnými právními předpisy, normativními požadavky, průvodní dokumentací a technickými podmínkami výrobce a schváleným požárně bezpečnostním řešením stavby.

Ve Slavkově u Brna dne: 21.2.2017



CHLÁDEK požární servis s.r.o.
Bučovická 747
684 01 Slavkov u Brna
Tel: 544 221 804 / 732 774 531
IČ: 276 87 987 DIČ: CZ27687937

Razítko a podpis