

OPRAVY A KONTROLY POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ

Revizní kontrola

Spočívá v prohlídce dveří a skládá se z vizuální kontroly neporušenosti, kompletnosti, funkčnosti, označení a neporušenosti požární pásky požárního uzávěru. Provádí se ve lhůtách určených všeobecně právním předpisem pro provádění preventivních požárních prohlídek a provádějí je kompetentní osoby.

Ošetřování

Povrch je možné čistit vlhkou tkaninou, také se dá použít voda s přísadou saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo žíraviny.

Opravy

Uživatel požárních uzávěrů může provádět jen opravy, které spočívají v opravě poškozeného náteru. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem zasahovat do vnitřní konstrukce dveří, dělat úpravy, vyměnit poškozené závěsy apod.

Kontroly


Kontrola požárních uzávěrů se provádí nejméně jednou za 12 měsíců. Záznam o provedené kontrole, případně nedostatků a jejich odstranění se vede v deníku "Záznam o revizi".

Osoby oprávněné provádět revize a opravy požárních uzávěrů

Jméno a příjmení	Platné od	do

ZÁZNAM O REVIZI

Pro požární jednokřídllové kouřotěsné plně ocelové dveře a dvoukřídllové plně ocelové dveře v ocelové zárubni



TECHNICKÝ A ZKOUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
 Technical and Test Institute for Construction Prague
Autodivizní zkušební laboratoř / Autodivizní zkušební laboratoř pro technické posuzování / Certifikační orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Approved Assessment Body, Certification Body, Inspection Body, Prázecká 811/79a, 190 00 Praha 9 - Prošek, Czech Republic

Zakázka č. Z080140369

PROTOKOL O KLASIFIKACI
č. PKO-15-001/AO 204

pro výrobek:
Požární uzávěr
 podle ČSN EN 13501-2 + A1: 2010, čl. 7.5.5

název a typ výrobku:
Jednokřídllové a dvoukřídllové ocelové plně hladké dveře v ocelové zárubni

provedené na základě:
Protokolu o zkoušce č. Pr-04-1-02.163
Protokolu o zkoušce č. Pr-04-1-02.164
Protokolu o rozšířené aplikaci č. U-001/15/AO 204

Registrační číslo: **080-019346**

Objednatel: **PLANUS EU s.r.o.**
Denisova 277/16
779 00 Olomouc

Normativní podklady:
ČSN EN 1634-1: 2014 Zkoušení požární odolnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíracích oken a prvků stavebního kování – Část 1:
 Zkoušky požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíracích oken

Dokument obsahuje: 7 stran textu
 Počet výtisků: 5
 Výtisk číslo: 1

