

OPRAVY A KONTROLY POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ

Revizní kontrola

Spočívá v prohlídce dveří a skládá se z vizuální kontroly neporušenosti, kompletnosti, funkčnosti, označení a neporušenosti požární pásky požárního uzávěru. Provádí se ve lhůtách určených všeobecně právním předpisem pro provádění preventivních požárních prohlídek a provádějí je kompetentní osoby.

Ošetřování

Povrch je možné čistit vlhkou tkaninou, také se dá použít voda s přísadou saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo žíraviny.

Opravy

Uživatel požárních uzávěrů může provádět jen opravy, které spočívají v opravě poškozeného náteru. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem zasahovat do vnitřní konstrukce dveří, dělat úpravy, vyměnit poškozené závěsy apod.

Kontroly

Kontrola požárních uzávěrů se provádí nejméně jednou za 12 měsíců. Záznam o provedené kontrole, případně nedostatcích a jejich odstranění se vede v deníku "Záznam o revizi".

Osoby oprávněné provádět revize a opravy požárních uzávěrů

Jméno a příjmení _____ Platné od _____ do _____

ZÁZNAM O REVIZI

Pro požární jednokřídlivé kouřotěsné plně ocelové dveře a dvoukřídlové plně ocelové dveře v ocelové zárubni



TECHNICKÝ A ZKŮŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
 Akreditovaná zkušební laboratoř / Authorized testing laboratory. Oznámená osoba / Notified Body. Technická posuzovací certifikační organizace / Accredited Testing Laboratory. Authorized Body. Notified Body. Technical Assessment Body. Certification Body. Prásecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prošek, Czech Republic.

Zakázka č. Z080140369

PROTOKOL O KLASIFIKACI č. PKO-15-001/AO 204

pro výrobek:

Požární uzávěr

podle ČSN EN 13501-2 + A1: 2010, čl. 7.5.5

název a typ výrobku:

Jednokřídlové a dvoukřídlové ocelové plně hladké dveře v ocelové zárubni

provedené na základě:

Protokolu o zkoušce č. Pr-04-I.02.163

Protokolu o zkoušce č. Pr-04-I.02.164

Protokolu o rozšířené aplikaci č. U-001/15/AO 204

Registrační číslo: 080-019346

Objednatel: PLANUS EU s.r.o.

Denisova 277/16

779 00 Olomouc

Normativní podklady:

ČSN EN 1634-1: 2014 Zkoušení požární odolnosti sestav dveří,

uzávěrů a otevíracích oken a prvků stavebního kování – Část 1:

Zkoušky požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíracích oken

Dokument obsahuje: 7 stran textu

Počet výtisků: 5

Výtisk číslo: 1



