

**OPRAVY A KONTROLY POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ****Revizní kontrola**

Spočívá v prohlídce dveří a skládá se z vizuální kontroly neporušenosti, kompletnosti, funkčnosti, označení a neporušenosti požární pásky požárního uzávěru. Provádí se ve lhůtách určených všeobecně právním předpisem pro provádění preventivních požárních prohlídek a provádějí je kompetentní osoby.

**Ošetřování**

Povrch je možné čistit vlhkou tkaninou, také se dá použít voda s přísadou saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo žíraviny.

**Opravy**

Uživatel požárních uzávěrů může provádět jen opravy, které spočívají v opravě poškozeného náteru. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem zasahovat do vnitřní konstrukce dveří, dělat úpravy, vyměnit poškozené závěsy apod.

**Kontroly**

Kontrola požárních uzávěrů se provádí nejméně jednou za 12 měsíců. Záznam o provedené kontrole, případně nedostatků a jejich odstranění se vede v deníku "Záznam o revizí".

**Osoby oprávněné provádět revize a opravy požárních uzávěrů**

Jméno a příjmení

Platné od

do

---

---

---

---

---

---

---

---

**ZÁZNAM O REVIZI**

Pro požární jednokřídlé kouřotěsné plně ocelové dveře a dvoukřídlové plně ocelové dveře v ocelové zárubni



**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**  
Technical and Test Institute for Construction Prague  
Anotovaná zkušební laboratoř / Autorizovaná osoba / Notifikovaná osoba / Oznámená subjekt / Oznámený subjekt  
posuzování / Certificační orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body, Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Zakázka č. Z080140369

**PROTOKOL O KLASIFIKACI  
č. PKO-15-001/AO 204**

pro výrobek:

**Požární uzávěr****podle ČSN EN 13501-2 + A1: 2010, čl. 7.5.5**

název a typ výrobku:

**Jednokřídlé a dvoukřídlé ocelové plně hladké dveře v ocelové zárubni**

provedené na základě:

**Protokolu o zkoušce č. Pr-04-I.02.163****Protokolu o zkoušce č. Pr-04-I.02.164****Protokolu o rozšířené aplikaci č. U-001/15/AO 204**Registrační číslo: **080-019346**Objednatel: **PLANUS EU s.r.o.****Denisova 277/16****779 00 Olomouc**

Normativní podklady:

**ČSN EN 1634-1: 2014** Zkoušení požární odolnosti sestav dveří,

uzávěrů a otevíracích oken a prvků stavebního kování – Část 1:

Zkoušky požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíracích oken

Dokument obsahuje: 7 stran textu

Počet výtisků: 5

Výtisk číslo: 1



