



- LEGENDA :**
- PRÍVODNÍ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY - 90°C
  - - - - - ZPĚTNÉ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY - 70°C
  - PRÍVODNÍ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY PRO ÚT - 75°C
  - - - - - ZPĚTNÉ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY PRO ÚT - 55°C
  - PRÍVODNÍ POTRUBÍ OHŘEVU TV - 90°C
  - - - - - ZPĚTNÉ POTRUBÍ OHŘEVU TV - 80°C
  - PÁRA TECHNICKÁ 0,9MPa
  - KONDENZÁT TECHNICKÉ ZPRÁVY 0,9MPa

		VYKONAL: ING. ČERNÝ DSP. PROJEKTANT: ING. ČERNÝ KONTROLOVAL: ING. ZLÁMAL	V EP: ING. KLEČKA H P: ING. HERNÍK
MÍSTO: OLOMOUČ, ZA NEMOCNICÍ INVESTOR: FN OLOMOUČ, I.P. PAVLOVA 185/6		DATUM: 10/2009 STUPEŇ: SKUTEČNÉ PROV.	
STAVBA: FN OLOMOUČ - REKONSTRUKCE PSYCHIATRICKÉ KLINIKY		POČET A4: 13 MĚŘÍTKO: 1:50 ZN. ČÍSLO: 898-54917	
SOPS: SO 101 REKONSTRUKCE OBJEKTU „U“ TECHNICKÁ PŘÍSTŘEŠÍ STAVĚB ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVĚB		ZN. ČÍSLO: 898-54917 898-54917-1141/04	
VÝKRES: PŮDORYS 1.PP			