



LEGENDA:
 ———— 01 ———— 01 ———— PŘÍVODNÍ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY PRO UT - 75°C
 - - - - - 01 - - - - - 01 - - - - - ZPĚTNÉ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY PRO UT - 55°C

STAVBA	FN OLOMOUČ - REKONSTRUKCE PSYCHIATRICKÉ KLINIKY	DATUM	10/2009
SOUPS	SO 101 REKONSTRUKCE OBJEKTU „U“ TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVĚB ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVĚB	SKUTEČNÉ PROV.	11
VÝKRES	PŮDORYS 1.NP	ČÍSLO	898-54917-1141/05

PROJEKTANT	ING. ČERNÝ	YEP	ING. KLEČKA
KONTROLOVATEL	ING. ČERNÝ	HIP	ING. HERNÍK
MĚTO	OLOMOUČ, ZA NEMOCNICI		
INVESTOR	FN OLOMOUČ, I.P. PAVLOVA 185/6		