## ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

DODÁVKA PROFESE –1145 ZTI

počet kusů: 1PP | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP

**WC** — 0 | 6 | 15 | 17 | 9 = 47

ZÁVĚSNÝ KLOZET keramický bílý, montážní prvek pro závěsné WC s nádržkou do stěny (vč.roh.ventilu) pro montáž do lehké stěny s kovovou konstrukcí nebo jako samostatný prvek pro předstěnovou montáž suchým procesem, ovládací tlačítko pro dvojí splachování zepředu, stavební souprava pro předstěnovou montáž, WC sedátko s poklopem duroplastové
osazení – osa odpadu 220 mm n.č.p.
přívod vody 1045 mm n.č.p.

**WCzi** — 0 | 0 | 1 | 1 | 0 = 2

ZÁVĚSNÝ KLOZET šxdxv=360x700x380 mm, upevněný v kovové konstrukci pro tělesně postižené montáž do lehké stěny nebo jako samostatný prvek pro předstěnovou montáž suchým procesem s nádržkou do stěny, krycí deska – barva bílá, oddálené ovládání WC–dvě množství–barva bílá
WC sedátko duroplastové bez poklopu s antibakteriální úpravou, ocelové úchyty
madla – dodávka stavební profese
osazení – osa odpadu 230–280 mm n.č.p.
přívod vody 1045–1055 mm n.č.p., RV G1/2" součástí nádržky

**WCki** — 0 | 2 | 1 | 1 | 1 = 5

KOMBINAČNÍ MÍSA zdravotní keramická, VARIO odpad, v=500 mm, d=700 mm, barva bílá
NÁDRŽ k míse keramická, boční napouštění, sedátko s poklopem k míse
barva bílá, rohový ventil G1/2"
madla – dodávka stavební profese
osazení – osa odpadu 185 mm n.č.p.
přívod vody 770 mm n.č.p.

obě značení

**U** — 1 | 19 | 17 | 17 | 15 = 69

UMYVADLO šxd=550x430 mm, keramické, barva bílá, zápachová uzávěrka plast

**U50** — 0 | 0 | 11 | 13 | 1 = 25

KRYT SIFONU KERAMICKÝ, barva bílá
osazení – umyvadlo 850 mm n.č.p.
rohové ventily 580 mm n.č.p.
odpadní výustka 530 mm n.č.p.
baterie nástěnná 1150 mm n.č.p.

**U(i) UM(i)**

totéž jako U resp. UM, ale osazení jako pro invalidní umyvadla
osazení – umyvadlo 800 mm n.č.p.
rohové ventily 530 mm n.č.p.
odpadní výustka 480 mm n.č.p.
baterie nástěnná 1000 mm n.č.p.

**Ui** — 0 | 0 | 1 | 1 | 1 = 3

UMYVADLO ZDRAVOTNÍ šxd=640x550 mm, keramické, barva bílá,
sifon podomítkový včetně připojovací soupravy – plast
madla – dodávka stavební profese
osazení – umyvadlo 800 mm n.č.p.
baterie nástěnná 1000 mm n.č.p. případně stojánková (roh. ventily 605 mm n.č.p.)
odpadní výustka 605 mm n.č.p.

**Ur55** — 0 | 1 | 1 | 0 | 0 = 2

UMYVADLO ROHOVÉ š.550 mm keramické bílé, sifon umyvadlový chromový DN 40
osazení – umyvadlo 850 mm n.č.p.
rohové ventily 580 mm n.č.p. nebo baterie nástěnná 1150 mm n.č.p.
odpadní výustka 530 mm n.č.p.
oboje 235 mm na střed od osy umyvadla

**UM45** — 0 | 2 | 2 | 1 | 0 = 5

UMÝVÁTKO š.450 mm keramické bílé, sifon umyvadlový chromový DN 40
osazení – umyvadlo 850 mm n.č.p.
rohové ventily 580 mm n.č.p. nebo baterie nástěnná 1150 mm n.č.p.
odpadní výustka 630 mm n.č.p.

**VL** — 0 | 3 | 2 | 2 | 1 = 8

VÝLEVKA keramická bílá se sklopnou plastovou mřížkou, splachovací nádržka vysoko položená, odpad DN100, rohový ventil G1/2"
osazení – osa odpadu 165 mm n.č.p.
baterie nástěnná 1150 mm n.č.p

**BNU** — 0 | 6 | 0 | 0 | 0 = 6

BEZPEČNOSTNÍ NÁSTĚNNÉ UMYVADLO S ANTIVANDALOVÝM OVLÁDÁNÍM 600x435x460 mm, nerez pro jednu vodu, napájení el. zdrojem 12V, 50Hz–příkon 6 VA, krytí IP 55
konstrukce pro uchycení na stěnu
osazení – horní hrana umyvadla 850 mm n.č.p. (s panelem 1070 mm n.č.p.)
výtok je součástí kompletu umyvadla–přívod namíchané vody G1/2"–600 mm n.č.p.
odpadní výustka d=40 nebo 50, 600 mm n.č.p.
napájecí kabel pro přívod napětí 12V, 50 Hz z el. zdroje 600 mm n.č.p.

**BNS** — 0 | 6 | 0 | 0 | 0 = 6

SPRCHOVÝ AUTOMAT PRO JEDNU VODU 202x182 mm, antivandal provedení, tl. 3 mm, nerez
sprchové ramínko antivandal 7 l/min, napájení el. zdrojem 12V, 50 Hz, příkon max. 6 VA
konstrukce pro uchycení do sádrokartonu–není
PODLAHOVÁ VPUST DN 50 – systém proti vyschnutí vody
osazení – spodní hrana ovládání 1200 mm n.č.p.
přívod namíchané vody G1/2" vnitřní zespodu na střed ovládání
vývod namíchané vody G1/2" do ramínka nahoře na střed ovládání
výtokové ramínko max. 2200 mm n.č.p.

## ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

DODÁVKA PROFESE –1145 ZTI

počet kusů: 1PP | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP

**BNZ** — 0 | 6 | 0 | 0 | 0 = 6

BEZPEČNOSTNÍ NEREZOVÝ KLOZET ZAVĚŠENÝ 560x360x340 mm, konzola pro upevnění do sádrokartonu, antivandalový splachovač klozetů vestavěný 250x180 mm
osazení – spodní hrana ovládání 900 mm n.č.p.
přívod vody G1" (3/4") vnitřní shora–levá strana ovládání
vývod vody G1" (3/4") vnitřní do klozetu–levá strana ovládání
osa odpadu 227 mm n.č.p. (odpad d=90 mm)
přívod vody do klozetu 362 mm n.č.p.
přívod elektřiny CYKY 2x1,5

**NZ** — 0 | 3 | 0 | 0 | 0 = 3

NAPÁJECÍ ZDROJ 50 VA až pro 8 zařízení 175x110 mm–230 V, 50 Hz
el. napájení pro dvě sociální zařízení = 2x sprcha+umyvadlo+klozet
osazení – umístění viz projekt elektro
přívod elektrické energie 230 V, 50 Hz–kabelem CYKY 3Cx1,5

**SV80** — 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = 0

SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVERCOVÁ 800x800x185 mm plastová, sifon pro sprch.vaničky DN 40/50 plastový, SPRCHOVÉ DVEŘE POSUVNÉ TŘÍDÍLNÉ 800 mm–výplň Pearl
osazení – baterie nástěnná 1200 mm nad dnem vaničky

**SV90** — 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = 0

SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVERCOVÁ 900x900x185 mm plastová, sifon pro sprch.vaničky DN 40/50 plastový, SPRCHOVÉ DVEŘE POSUVNÉ TŘÍDÍLNÉ 900 mm–výplň Pearl
osazení – baterie nástěnná 1200 mm nad dnem vaničky

**SK90** — 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = 0

SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVRTKRUHOVÁ 900x900x185 mm plastová včetně panelu
sifon pro sprch.vaničky DN 40/50 plastový
SPRCHOVÝ KOUT KRUHOVÝ POSUVNÝ ČTVŘÍDÍLNÝ 875–895x875–895 mm, vtup 550 mm–výplň Pearl
osazení – baterie nástěnná 1200 mm nad dnem vaničky

**S** — 0 | 0 | 12 | 13 | 4 = 30

SPRCHA STAVEBNĚ PROVEDENÁ S OBKLADY A PODLAHOVOU VPUSTÍ DN 50 – systém proti vyschnutí vody a následnému šíření plynů
osazení – baterie 1200 mm n.č.p.

**Si** — 0 | 1 | 1 | 1 | 0 = 3

DTTO jako "S" pouze jiné výškové osazení
osazení – baterie 1000 mm n.č.p.

**Va** — 0 | 1 | 0 | 0 | 0 = 1

AKRYLÁTOVÁ VANA šxdxhl=1600x700x410 mm na nožkách, 2x madlo,
1x boční krycí panel 70x53 cm, 2x čelní krycí panel 160x53 cm, vše barva bílá
odpadní souprava vanová DN 50 včetně uzavírání a otevírání vany
osazení – baterie nástěnná 750 mm n.č.p.

**H25/20** — 1 | 3 | 3 | 3 | 3 = 13

POŽÁRNÍ HYDRANT k zabudování do výklenku, typ B 25/20 s tvarově stálou hadicí 20m
osazení – spodní hrana hydrantu 950 mm n.č.p.
přívod vody 1300 mm n.č.p.

## TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

POŽADAVKY PRO NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ NA PROFESI ZTI–VODU A KANALIZACI

počet kusů: 1PP | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP

**T–UV** — 0 | 1 | 3 | 2 | 0 = 6

UMYVADLO VESTAVĚNÉ do nábytku
zápachová uzávěrka umyvadlová nábytková DN 40, 2x rohový ventil 1/2" (ZTI), stoj. baterie (Tlg.)
osazení – rohové ventily 550 mm n.č.p.
odpadní výustka 500 mm n.č.p.

**T–DV** — 0 | 5 | 5 | 4 | 1 = 15

DŘEZ VESTAVĚNÝ do nábytku
zápachová uzávěrka dřezová nábytková DN 50, 2x rohový ventil 1/2" (ZTI), stoj. baterie (Tlg.), nástěnná (ZTI)
osazení – rohové ventily 450 mm n.č.p. nebo baterie nástěnná 1150 mm n.č.p.
odpadní výustka 400 mm n.č.p.

**T–DDV** — 0 | 1 | 0 | 0 | 0 = 1

DVOJDŘEZ VESTAVĚNÝ do nábytku
zápachová uzávěrka pro dvojdřez nábytková DN 50, 2x rohový ventil 1/2" (ZTI), stoj. baterie (Tlg.), nástěnná (ZTI)
osazení – rohové ventily 450 mm n.č.p. nebo baterie nástěnná 1150 mm n.č.p.
odpadní výustka 400 mm n.č.p.

**T1** — 0 | 1 | 1 | 1 | 0 = 3

DESINFEKTOR DEKO (dodávka Tlg.)
voda studená, teplá – 2x PRV G1/2" se zpětnou klapkou a filtrem – 1500 mm n.č.p.
odpad – DN 100 do podlahy (přístroj má zápach. uzávěrku)

**T2** — 0 | 1 | 0 | 0 | 0 = 1

SPRCHOVACÍ PANEL BEZ SPLACHOVAČE pro oplach omývacích vozíků (dodávka TLG)
voda studená, teplá – 2x kulový ventil 3/4" s vnějším závitem
odpad není – uvažováno do WC
osazení – voda ukončena ve v=1010 mm n.č.p.

## VODOVODNÍ BATERIE

DODÁVKA PROFESE ZTI

počet kusů: 1PP | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP

**RV1/2"** — 0 | 12 | 14 | 8 | 0 = 34

ROHOVÉ VENTILY PRO NAPOJENÍ STOJÁNKOVÝCH BATERIÍ, KTERÉ BUDOU DODÁVKOU Tlg.

**BDN** — 0 | 1 | 1 | 2 | 1 = 5

BATERIE UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ G1/2"x150, ploché ústí 200 mm,

**BDN** — 0 | 3 | 2 | 2 | 1 = 8

BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ G1/2"x150, chrom
ústí 300 mm, chrom–pro výlevky

**BUS** — 1 | 20 | 30 | 30 | 16 = 97

BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ, chrom
2x rohový ventil G1/2"

**BUSi** — 0 | 2 | 2 | 2 | 1 = 7

"DTTO" JAKO BUS navíc lékařská prodloužená ručka, vše chrom

**BS** — 0 | 0 | 12 | 13 | 4 = 29

BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ PROSTÁ G1/2"x150 , chrom
příslušenství : sprchový komplet – pohyb. držák 80cm, hadice, masážní sprcha, mýdlenka, vše chrom

**BSi** — 0 | 1 | 1 | 1 | 0 = 3

"DTTO" JAKO BS navíc lékařská prodloužená ručka, vše chrom
příslušenství : hadice, masážní sprcha,

**BVN** — 0 | 1 | 0 | 0 | 0 = 1

VANOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ G1/2"x150, chrom
příslušenství – pevný držák, antivápenná sprcha, hadice

## POZNÁMKA :

- PŘI ZMĚNĚ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ DODRŽET MONTÁŽNÍ ROZMĚRY PŘEDEPSANÉ VÝROBCEM
- ZMĚNY VÝŠKOVÉHO OSAZENÍ KONZULTOVAT S UŽIVATELEM
- ROZMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ TECHNOLOGIE VE STAVEBNÍCH PŮDORYSECH VYCHÁZÍ Z PROJEKTU TECHNOLOGIE, KTERÁ JE ZPRACOVÁNA SAMOSTATNĚ.
- PŘI MONTÁŽI VÝROBKŮ, KTERÉ BUDOU VYBRÁNY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ, POSTUPOVAT DLE MONTÁŽNÍCH ŠABLON DODÁVANÝCH VÝROBCEM
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A VODOVODNÍ BATERIE UMÍSTĚNÉ NA SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČKÁCH BUDOU UCHYCENY POMOCÍ SPECIÁLNÍCH KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

| ZMĚNA | DATUM | PROFESE | PODPIS |
|---|---|---|---|
| | | | |


IDOP Olomouc, akciová společnost
Řepčínská 234/82, 779 00 Olomouc
Zapsána u KS Ostrava, odd. B, vložka 141

| | | | |
|---|---|---|---|
| VYPRACOVAL | I. KOVÁŘOVÁ | | VEP ING.B.KLEČKA |
| ODP. PROJEKTANT | ING.L. JANEČKOVÁ | | HIP ING.M.HERNÍK |
| KONTROLOVAL | ING.L. JANEČKOVÁ | | |
| MÍSTO | OLOMOUC ZA NEMOCNICÍ | | |
| INVESTOR | FN OLOMOUC, I.P.PAVLOVA 185/6 | | |


| | | |
|---|---|---|
| STAVBA | FN OLOMOUC - REKONSTRUKCE PSYCHIATRICKÉ KLINIKY | DATUM 10/2009 |
| | F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ | STUPEŇ SKUT.PROV. |
| SO-PS | SO 101 - REKONSTRUKCE OBJEKTU "U" | POČET A4 6 |
| | TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB | MĚŘÍTKO |
| | ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ | ZAK. ČÍSLO 898-54 917 |

VÝKRES: LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

ARCH. ČÍSLO: 898-54 917-1145/26