

Prohlášení dodavatele o montáži a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení č. 22/2020

společnost : **MOPED s.r.o.**
Wellnerova 451/8, 779 00 Olomouc
IČ : **26832771**
zapsána : v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26983

v souladu s předmětnými ustanoveními Vyhlášky MV ČR č.246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (především s ustanoveními §6, §7 a §10) výše uvedená společnost (dodavatel) prohlašuje, že v rámci svých dodávek na stavební akci:

K akci „Klinika psychiatrie, budova U, FN Olomouc“

provedla montáž protipožárních ucpávek prostupů.

Způsob montáže odpovídá postupům a podmínkám uvedených v průvodní dokumentaci výrobce(ů) těchto zařízení, a to včetně podmínek stanovených právními předpisy a normativními požadavky.

Zařízení je ve smyslu uvedené vyhlášky ke dni vydání tohoto prohlášení plně **PROVOZUSCHOPNÉ**.

Provedení další kontroly provozuschopnosti je stanoveno v termínu nejpozději ke dni 21.8.2021

Toto prohlášení dodavatele se vztahuje pouze na dodávku a montáž následně uvedených požárně bezpečnostních zařízení:

Umístění	Otvor	Prostupující instalace	ks	PO	Systém
1. NP					
4.14/1	stěna	240 x 90	4 x chlazení 15 + 2 x kabel 10	1	EI 60 DP1 DUNAMENTI 05

Datum vyhotovení: 21.8.2020

Za provedení montáže a kontroly provozuschopnosti je zodpovědný:

Jméno zodpovědné osoby: Ladislav Slavíček Podpis zodpovědné osoby:

