

PBŘ - LEGENDA ZNAČENÍ

- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU/ POŽÁRNĚ DĚLÍČÍ KONSTRUKCE
- HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU - ZCELA POŽÁRNĚ OTEVŘENÉ PLOCHY
- P 1.1/N5-III** OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU A JEHO STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
- △ PHP** PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
- SMĚR ÚNIKU OSOB OBJEKTEM
- VÝCHOD Z OBJEKTU NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
- CHÚC (B)** CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU B - POŽÁRNĚ NUCENĚ VĚTRANÁ
- NÚC** NECHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ
- REI 90 DP3** POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ POŽÁRNĚ DĚLÍČÍ KONSTRUKCE
- REI 90 DP1** POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST SVISLÉ (STĚNOVÉ) POŽÁRNĚ DĚLÍČÍ KONSTRUKCE
- (H) 25** VNITŘNÍ ODBĚRNÉ MÍSTO - NÁSTĚNNÝ SKŘÍŇOVÝ HYDRANT, SVĚTLOST HADICE DN 25 mm
- ⊗** NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ ÚNIKOVÝCH CEST
- [EPS]** PROSTORY STŘEŽENÉ SYSTÉMEM ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
- [OPPO]** OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY SE SIGNALIZAČNÍM PANELEM EPS
- [KTPO] ZM** KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY SE ZÁBLESKOVÝM MAJÁKEM
- [CENTRAL STOP]** HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO CELÝ OBJEKT - VYPNUTÍ VŠECH ELEKTROINSTALACÍ, KTERÉ NESLOUŽÍ K PROTIPOŽÁRNÍMU ZABEZPEČENÍ STAVBY
- [TOTAL STOP]** HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO CELÝ OBJEKT - VYPNUTÍ VŠECH ELEKTROINSTALACÍ, VČETNĚ TĚCH, KTERÉ SLOUŽÍ K PROTIPOŽÁRNÍMU ZABEZPEČENÍ STAVBY

PBŘ - POZNÁMKA ZNAČENÍ POŽÁRNÍCH UZÁVĚŘŮ A DVEŘÍ NA ÚNIKOVÉ CESTĚ

- C2** - SAMOZAVÍRAČ S UVEDENÍM JEHO KLASIFIKACE DLE ČETNOSTI OTVÍRÁNÍ
- KZ** - KOORDINÁTOR POSTUPNÉHO ZAVÍRÁNÍ DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ VYBAVENÝCH SAMOZAVÍRAČEM
- S200** - POŽADOVANÁ KLASIFIKACE KOUŘOTĚSNOSTI DVEŘÍ
- P1** - JEDNOKŘÍDLOVÉ RUČNĚ OTVÍRÁVÉ DVEŘE OTOČNÉ NA POSTRANNÍCH ZÁVĚSECH PANIKOVÉ KOVÁNÍ V PODOBĚ PANIKOVÉ KLIKY SE ZÁMKEM PRO MOŽNOST OTEVŘENÍ UZAMČENÝCH DVEŘÍ Z VNITŘNÍ STRANY (PO SMĚRU ÚNIKU OSOB) - PROVEDENÍ DLE NORMY ČSN EN 179
- P2** - DVOUKŘÍDLOVÉ RUČNĚ OTVÍRÁVÉ DVEŘE OTOČNÉ NA POSTRANNÍCH ZÁVĚSECH PANIKOVÉ KOVÁNÍ V PODOBĚ PANIKOVÉ KLIKY SE ZÁMKEM PRO MOŽNOST OTEVŘENÍ UZAMČENÝCH DVEŘÍ Z VNITŘNÍ STRANY (PO SMĚRU ÚNIKU OSOB) - PROVEDENÍ DLE NORMY ČSN EN 179 - POUZE AKTIVNÍ KŘÍDLO

±0,000 = 226,65 m.n.m

Demolice a novostavba budovy WA v areálu FNOL

K.ú. Nová Ulice, p.č. 248

Klient

Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotnická 248/7, Olomouc 779 00, IČ: 00098892

Generální projektant

Adam Rujbr Architects

Botanická 598/10, 602 00 Brno, tel.: 603 283 041
Horejší nábreží 19, 150 00 Praha 5, tel.: 603 799 403

Zodpovědný projektant

Ing. arch. Adam Rujbr

HIP

Ing. Michal Surka

D.1.3 Požární bezpečnostní řešení

Zodpovědný projektant

Ing. David Surýnek

Vypracoval

Ing. David Surýnek

Datum

20.02.2024

Dokumentace pro vydání společného povolení

Příloha č. 4 - Výkres PBŘ - půdorys 1.NP (přízemí)

1:100

D.1.3.5