




OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	OZN.	PODLAHA	POVRCHOVÉ ÚPRAVY	PODHLÉDY
110	CHODBA LEVÉ ČÁSTI	184,68	S2+	LITÝ POLYURETANBETON	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR V-500mm	RASTR, MINERÁLNÍ POHLÉD
100	HRUBÁ PŘÍPRAVNA MASA	33,07	S2+	LITÝ POLYURETANBETON	KERAM. OBKLAD V-2000mm	
150	CHLADÍČÍ BOX MASA	17,69	S ch	CHLADÍČÍ BOX	CHLADÍČÍ BOX	CHLADÍČÍ BOX
120	CHLADÍČÍ BOX OVOCÉ A ZELENINY, VAKUOV. ZEL.	24,60	S ch	CHLADÍČÍ BOX	CHLADÍČÍ BOX	CHLADÍČÍ BOX
130	MRAŽÍČÍ BOX ZELENINY A POLOTOVARU	12,75	S ch	CHLADÍČÍ BOX	CHLADÍČÍ BOX	CHLADÍČÍ BOX
160	CHLADÍČÍ BOX MLÉČNÝCH VÝROBKŮ A TUKŮ	10,63	S ch	CHLADÍČÍ BOX	CHLADÍČÍ BOX	CHLADÍČÍ BOX
170	CHLADÍČÍ BOX MLÉČNÝCH VÝROBKŮ A TUKŮ	10,63	S ch	CHLADÍČÍ BOX	CHLADÍČÍ BOX	CHLADÍČÍ BOX
180	CHLADÍČÍ BOX MLÉKA	14,87	S ch	CHLADÍČÍ BOX	CHLADÍČÍ BOX	CHLADÍČÍ BOX
190	CHLADÍČÍ BOX VEJCE	10,39	S ch	CHLADÍČÍ BOX	CHLADÍČÍ BOX	CHLADÍČÍ BOX
140	SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN, NÁPOJŮ A STERILU	153,30	S2+	LITÝ POLYURETANBETON	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR V-500mm	
450	ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	31,55	S2+	LITÝ POLYURETANBETON	KERAM. OBKLAD V-2000mm	
740	SKLAD TRÍDĚNÉHO ODPADU	18,02	S2+	LITÝ POLYURETANBETON	KERAM. OBKLAD V-2000mm	
730	CHLADÍČÍ BOX	5,48	S ch	CHLADÍČÍ BOX	CHLADÍČÍ BOX	CHLADÍČÍ BOX
390	HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	32,73	S2+	LITÝ POLYURETANBETON	KERAM. OBKLAD V-2000mm	
380	MRAŽÍČÍ BOX MASA	14,85	S ch	CHLADÍČÍ BOX	CHLADÍČÍ BOX	CHLADÍČÍ BOX
370	SKLAD KÖRŇÍ	17,42	S2+	LITÝ POLYURETANBETON	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR V-500mm	
400	SKLAD KÁVY A ČAJE	24,30	S2+	LITÝ POLYURETANBETON	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR V-500mm	
450	UKLIDOVÁ MÍSTNOST A SKLAD CHEMIE	31,50	S2+	LITÝ POLYURETANBETON	OTĚRÁČÍ V-500mm/OBKŁ. 2m	
360	SKLAD DKP 3	29,31	S2+	LITÝ POLYURETANBETON	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR V-500mm	
350	STROJOVNA VÝTAHU	5,70	S2	LITÁ PODŁ.-STĚRKA	OMÍTKA	
340	ŠACHTA VÝTAHU 3	2,88	S2	HRUBÝ BETON		
300	PROSTOR POD SCHODISŤEM 2	3,55	S2	LITÁ PODŁ.-STĚRKA	OMÍTKA	
320	STROJOVNA VT 1	23,86	S4+	BETON S PROTIPRAŠNÝM NÁTĚREM	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR V-500mm	

ID	NÁZEV	PŘÍKON	KRYTÍ	SVÍTIDLO
A1 Beghelli 136SD BS100 LED 1X36 SD 4000K	Svítlidlo s vysokým světelným tokem a systémem proti oslnění. Svítidlo je opatřeno samozhášajícím polykarbonátovým krytem, který je zároveň stabilní vůči UV záření a zaručuje nejlepší rozložení světla v celé místnosti. Jedná se o velmi odolné a trvanlivé svítidlo s lésněním z expandovaného polystyrenu se skrytými uzavíracími sponami, které jsou vyrobeny z technopolymeru na bázi polyesteru.	36W	IP65	
A2 Beghelli 158SD BS100 LED 1X36 SD 4000K	Svítlidlo s vysokým světelným tokem a systémem proti oslnění. Svítidlo je opatřeno samozhášajícím polykarbonátovým krytem, který je zároveň stabilní vůči UV záření a zaručuje nejlepší rozložení světla v celé místnosti. Jedná se o velmi odolné a trvanlivé svítidlo s lésněním z expandovaného polystyrenu se skrytými uzavíracími sponami, které jsou vyrobeny z technopolymeru na bázi polyesteru.	58W	IP65	
B Beghelli SpA 700110 PANEL LED 600x600 4000K	Vestavné svítidlo LED – montáž do stropního modulu M600. Jeho snížená tloušťka a minimální hmotnost umožňují zavěšení i v prestižních architektonických prostorech. Při zasazení do nosné konstrukce podhledového stropu umožňuje nízký profil celkové vyrovnání svítidla s okolními stropními panely. Extrémně vysoká účinnost LED diod a opalový mikropřízmatický difúzor.	36W	IP65	
C Beghelli SpA 70045 PAN LED 45W 600X600 UGR<19-4K	Vestavné svítidlo LED – montáž do stropního modulu M600. Jeho snížená tloušťka a minimální hmotnost umožňují zavěšení i v prestižních architektonických prostorech. Při zasazení do nosné konstrukce podhledového stropu umožňuje nízký profil celkové vyrovnání svítidla s okolními stropními panely. Extrémně vysoká účinnost LED diod a opalový mikropřízmatický difúzor.	45W	IP66	
D Beghelli-Elplast A44-10160CM Lunako LED	Lunako LED je svítidlo určené pro montáž na strop nebo na stěnu. Těleso je tvořeno ocelovým plechem bílé barvy, s difuzorem, který je tvořený opalovým PMMA. Lunako LED má stupeň krytí IP54. Použití v prostorech chodů a schodišť, společenských místností a čekáren.	24W	IP54	

NAME	PŘÍKON	KRYTÍ	SVÍTIDLO
N1 Beghelli PRÁŽISA TB16025 Formule65	6,4W	IP65	
N2 Beghelli PRÁŽISA TB16762 symmetrický_3_5m Pluraluce	6,0W	IP42	
N3 Beghelli PRÁŽISA TB16763 Pluraluce	6,0W	IP42	
N4 Beghelli Sign LED T93340	5,0W	IP40	

NÁZEV	NAPĚTÍ	PROUD	SCHEMA	POLU	KRYTÍ
 vypínač č. 1, pod omítku	230	10	1	1	IP20
 přepínač č. 5, pod omítku	230	10	5	1	IP20
 přepínač č. 6, pod omítku	230	10	6	1	IP20
 vypínač č. 1, na omítku	230	10	1	1	IP44
 přepínač č. 6, na omítku	230	10	6	1	IP44
 kabelová trasa					

Napáťová soustava: 3 PEN, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S
Základní ochrana: izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Doplňková ochrana: proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

REV.	OPRAVA/DESCRIPTION	DATUM/DATE	VYPRACOVAL/DRAWN
d			
c			
b			
a			
OBJEDNATEL/CLIENT: FN Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Olomouc			
AKCE/ACTIVITY: PD stavební úpravy objektu "WD" – Strovovací provoz – 1.PP SO 01 Objekt skladu			
D.1.4d ELEKTROINSTALACE			
OBRAZ/TITLE: PŮDORYS 1.PP – UMĚLÉ A NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ – 2.ETAPA			
ARCHIVNÍ ČÍSLO/DRAWING No.: BKB-1-9656			
REV.:			