

|                  | OZN. | NÁZEV MÍSTNOSTI                             | m <sup>2</sup> | OZN. | PODLAHA                      | POVRCHOVÉ ÚPRAVY                   | PODHLÉDY                |
|------------------|------|---------------------------------------------|----------------|------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| LEVÁ ČÁST BODOVY | 110  | CHODBA LEVÉ ČÁSTI                           | 184,68         | S2+  | LITÝ POLYURETANBETON         | OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR V=1500mm        | RASTR, MINERÁLNÍ POHLED |
|                  | 100  | HRUBÁ PŘÍPRAVNA MASA                        | 33,07          | S2+  | LITÝ POLYURETANBETON         | KERAM. OBKLAD V=2000mm             |                         |
|                  | 150  | CHLADIČÍ BOX MASA                           | 17,69          | S ch | CHLADIČÍ BOX                 | CHLADIČÍ BOX                       | CHLADIČÍ BOX            |
|                  | 120  | CHLADIČÍ BOX OVOCÉ A ZELENINY, VAKUOV. ZEL. | 24,60          | S ch | CHLADIČÍ BOX                 | CHLADIČÍ BOX                       | CHLADIČÍ BOX            |
|                  | 130  | MRAŽIČÍ BOX ZELENINY A POLOTOVARU           | 12,75          | S ch | CHLADIČÍ BOX                 | CHLADIČÍ BOX                       | CHLADIČÍ BOX            |
|                  | 160  | CHLADIČÍ BOX UZENIN                         | 12,75          | S ch | CHLADIČÍ BOX                 | CHLADIČÍ BOX                       | CHLADIČÍ BOX            |
|                  | 170  | CHLADIČÍ BOX MLÉČNÝCH VÝROBKŮ A TUKŮ        | 10,63          | S ch | CHLADIČÍ BOX                 | CHLADIČÍ BOX                       | CHLADIČÍ BOX            |
|                  | 180  | CHLADIČÍ BOX MLÉKA                          | 14,87          | S ch | CHLADIČÍ BOX                 | CHLADIČÍ BOX                       | CHLADIČÍ BOX            |
|                  | 190  | CHLADIČÍ BOX VEJCE                          | 10,39          | S ch | CHLADIČÍ BOX                 | CHLADIČÍ BOX                       | CHLADIČÍ BOX            |
|                  | 140  | SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN, NÁPOJŮ A STERILU    | 153,30         | S2+  | LITÝ POLYURETANBETON         | OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR V=1500mm        |                         |
|                  | 450  | ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY                    | 31,55          | S2+  | LITÝ POLYURETANBETON         | KERAM. OBKLAD V=2000mm             |                         |
|                  | 740  | SKLAD TRÍDĚNÉHO ODPADU                      | 18,92          | S2+  | LITÝ POLYURETANBETON         | KERAM. OBKLAD V=2000mm             |                         |
|                  | 730  | CHLADIČÍ BOX BIO ODPADU                     | 5,48           | S ch | CHLADIČÍ BOX                 | CHLADIČÍ BOX                       | CHLADIČÍ BOX            |
|                  | 390  | HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY                    | 32,73          | S2+  | LITÝ POLYURETANBETON         | KERAM. OBKLAD V=2000mm             |                         |
|                  | 380  | MRAŽIČÍ BOX MASA                            | 14,85          | S ch | CHLADIČÍ BOX                 | CHLADIČÍ BOX                       | CHLADIČÍ BOX            |
|                  | 370  | SKLAD KÖŘENÍ                                | 17,42          | S2+  | LITÝ POLYURETANBETON         | OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR V=1500mm        |                         |
|                  | 400  | SKLAD KÁVY A ČAJE                           | 24,30          | S2+  | LITÝ POLYURETANBETON         | OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR V=1500mm        |                         |
|                  | 350  | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST A SKLAD CHEMIE            | 31,50          | S2+  | LITÝ POLYURETANBETON         | OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR V=1500mm/OKL.2m |                         |
|                  | 360  | SKLAD DKP 3                                 | 29,31          | S2+  | LITÝ POLYURETANBETON         | OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR V=1500mm        |                         |
|                  | 340  | STROJOVNA VÝTAHU                            | 5,70           | S2   | LITÁ PODL.-STĚRKA            | OMÍTKA                             |                         |
|                  | 340  | ŠACHTA VÝTAHU 3                             | 2,88           | S2   | HRUBÝ BETON                  |                                    |                         |
|                  | 300  | PROSTOR POD SCHODIŠTĚM 2                    | 3,55           | S2   | LITÁ PODL.-STĚRKA            | OMÍTKA                             |                         |
|                  | 320  | STROJOVNA VZT 1                             | 23,86          | S4+  | BETON S PROTIPRAŠNÝM NÁTĚREM | OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR V=1500mm        |                         |

|     | NÁZEV                                                                            | NAPĚTÍ | PROUD | SCHEMA  | PÓLŮ | KRYTÍ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|------|-------|
| 1V1 | Zásuvka, jednonásobná v rámečku, pod omítkou, 16A/230V                           | 230    | 16    | 1x 2p+2 | 1    | IP20  |
| 2V2 | Zásuvka, dvojnásobná ve společném vodorovném rámečku, pod omítkou, 16A/230V      | 230    | 16    | 2x 2p+2 | 1    | IP20  |
| 4V4 | Zásuvka, čtyřnásobná ve společném vodorovném čtyř rámečku, pod omítkou, 16A/230V | 230    | 16    | 4x 2p+2 | 1    | IP20  |
|     | Zásuvka, jednonásobná v provedení na omítku s víčkem, 16A/230V, barva bílá       | 230    | 16    | 1x 2p+2 | 1    | IP44  |
|     | 3f. zásuvka, 16A/400V, provedení na omítku                                       | 400    | 16    | 1x 4p+2 | 3    | IP44  |
|     | 3f. vypínač, 1-0, 20A/400V, provedení na omítku                                  | 400    | 20    | 3       | 3    | IP44  |
|     | VZT jednotka (dodávka profese VZT)                                               |        |       |         |      |       |
|     | VZT jednotka (dodávka profese VZT)                                               |        |       |         |      |       |
|     | Ventilátor (dodávka profese VZT)                                                 |        |       |         |      |       |
|     | Ochranné pospojování                                                             |        |       |         |      |       |
|     | kabelová trasa                                                                   |        |       |         |      |       |

Označování zásuvek:

#1 — identifikační číslo jističového vývodu z daného rozváděče  
3V2PD — identifikace rámečkové sestavy

3 V 2 P D

Datová zásuvka 2xRJ45 cat5e (D) / Bez datové zásuvky (-)  
(P) jedna ze zásuvek je vybavena přepět. ochranou tř. III / Bez přepětové ochrany (-)  
Počet silových zásuvek 230V/16A  
Uložení zásuvky vodorovně ve stěně (V), visle ve stěně (S), v podlahové krabici (P)  
x-násobný rámeček

Napětová soustava: 3 PEN, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S  
Základní ochrana: izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
krytí a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
Ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
Doplňková ochrana: proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

| REV. | OPRAVA/DESCRIPTION | DATUM/DATE | VYPRACOVAL/DRAWN |
|------|--------------------|------------|------------------|
| d    |                    |            |                  |
| c    |                    |            |                  |
| b    |                    |            |                  |
| a    |                    |            |                  |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BKB Metal a.s.</b><br>HLUBINKÁ 917/20, 702 00 OSTRAVA, CZECH REPUBLIC<br>TEL.: +420 597 488 180<br>FAX: +420 597 488 100<br>E-MAIL: info@bkbmetal.cz<br>WEB: www.bkbmetal.cz | TENTO DOKUMENT JE NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM.<br>REŠERŠNÍ PRÁCE, ZÁKAZNÍ PRÁCE, PROJEKTY, KRESBY, VÝKRESY<br>THIS DOCUMENT IS THE INTELLECTUAL PROPERTY OF BKB METAL.<br>RESEARCH OR SUBMITTING TO THIRD PARTIES WITHOUT THE PRIOR<br>WRITTEN CONSENT OF BKB METAL IS PROHIBITED. |
| OBJEDNATEL/CLIENT:<br>FN Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Olomouc                                                                                                                  | VYPRACOVAL/DRAWN<br>VLADIMÍR HOCHMANN                                                                                                                                                                                                                                              |
| AKCE/ACTIVITY:<br>PD stavební úpravy objektu "WD" – Stravovací provoz – 1.PP<br>SO 01 Objekt sklád                                                                              | KONTROLOVAL/CHECKED<br>ING. JAROSLAV HOLÁN                                                                                                                                                                                                                                         |
| D.1.4.d ELEKTROINSTALACE                                                                                                                                                        | SCHVÁL/APPROVED<br>ING. DANIEL RYBA                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                 | DATUM/DATE<br>11/2019                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                 | STUPEŇ/STAGE<br>DPS                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                 | ZAKÁZKA/CONTRACT<br>19-4358                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                 | MĚŘITVO/SCALE<br>1:75                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                 | JEDNOTKY/UNITS<br>mm                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                 | FORMÁT/FORMAT<br>A1                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ORIGIN/TITLE:<br>PŮDORYS 1.PP – ZÁSUVKOVÉ A<br>SILNOPROUDÉ ROZVODY – 2.ETAPA                                                                                                    | ARCHIVNÍ ČÍSLO/DRAWING No.:<br>BKB-1-9657                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                 | REV.:<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                         |