

Napěťová soustava:	3 PEN, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S
Základní ochrana:	izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 kryty a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Ochrana při poruše:	automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Doplňková ochrana:	proudovým chráničím dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

REV. d c b a	ÚPRAVA/DESCRIPTION		DATA/DATE	VYPRACOVÁNÍ/DRAWING
 BKB Metal a.s. HLUBINSKÁ 917/20, 702 00 OSTRAVA, CZECH REPUBLIC		TEL: +420 597 488 188 FAX: +420 597 488 100 E-MAIL: info@bkbmetal.cz WEB: www.bkbmetal.cz		TENTO DOKUMENT JE NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. BEZ PŘESNÉHO SOHLASU FIRMY BKB METAL, a.s. NESMÍ BÝT KOPIROVÁN ANI POKYTNUT TŘETÍM OSOBAM. THIS DRAWING IS THE INTELLECTUAL PROPERTY OF BKB METAL. COPYING OR SUBMITTING TO THIRD PARTIES WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF BKB METAL IS FORBIDDEN.
OBJEDNATEL/CLIENT: FN Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Olomouc		VYPRACOVÁNÍ/DRAWN VLADIMÍR HOCHMANN		
AKCE/ACTIVITY: PD stavební úpravy objektu "WD" – Stravovací provoz– 1.PP SO 01 Objekt skladů		KONTROLOVÁNÍ/CHECKED ING. JAROSLAV HOLÝ		
D.1.4.d ELEKTROINSTALACE		SCHVÁLIL/APPROVED ING. DANIEL RYBA		
		DATUM/DATE 10/2021 STUPEŇ/STAGE DPS ZAKÁZKA/CONTRACT 19–4358 MĚŘITKO/SCALE 1:75 JEDNOTKY/UNITS mm POČET A4/NUMBER A4 4		
OBSAH/TITLE: PŮDORYS 1.PP – ZÁSUVKOVÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY– 4.ETAPA		FORMÁT/FORMAT A1 		
		ARCHIVNÍ ČÍSLO/DRAWING No.:		REV.:
		BKB-2-10192		