

This architectural floor plan shows a multi-room building layout. Rooms are numbered, including 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 450, 480, 490, 500, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 790, and 800. The plan includes structural elements like walls, doors, and windows. Dimensions are provided for various sections: vertical dimensions of 4250 and 1750 are shown on the left, and horizontal dimensions of 6450 are shown at the bottom. Moisture source labels are present: 'LOKÁLNI ZDROJ VĽHKOSTI' (Local moisture source) is located at the top left and top center, and 'NUTNO SANOVAŤ STROP' (Necessary to renovate the ceiling) is located at the bottom center. Numerous percentage values are scattered throughout the plan, likely indicating moisture levels or other technical data. The plan is oriented with a grid system labeled A through B vertically and 8 through 15 horizontally.

	NOVÁ SANAČNÍ PŘEDSTĚNA: NOPOVÁ FOLIE S PERLINKOU, ŠÁDROKARTON DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ 12,5mm, TL. 5cm, VÝŠKA 2,8m	421,8 m2
	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ SANAČNÍ PŘEDSTĚNY: NOPOVÁ FOLIE S PERLINKOU, VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA VYZTUŽENÁ VLÁKNY, TL. 5cm, VÝŠKA 1,8m	401 m2
	ČÁSTI VYŽADUJÍCÍ SANACI (INJEKTÁŽÍ), ČÁST 1m POD STROPEM	60 m2
	ČÁSTI STOPU DOTČENÉ ZATĚKÁNÍM Z 1NP- VARNY ŘEŠENO INJEKTÁŽÍ	60 m2
	PROSTUPY STROPEM (Ø50-100mm)	45 ks
	OPATŘIT BOBNÁJÍCÍM PÁSKEM	
	NEREZOVÉ ŽLABY A VPUSTI V 1NP UTĚSNIT, OBVOD K UTĚSNĚNÍ	100 m2

- JEDNÁ SE O REKONSTRUKCI STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, JEJICHŽ ROZMĚRY SE MOHOU LIŠIT OD UVEDENÝCH ROZMĚRŮ NA VÝKRESE. VEŠKERÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY MUSÍ BÝT PŘÍZPŮSOBENY SKUTEČNÉMU STAVU JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ PŘÍMO NA STAVBĚ
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH OKOLNOSTÍ, KTERÉ NEJSOU ZACHYCENY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, BUDE PŘIVOLÁN PROJEKTANT A STATIK.
- SANACE BUDOU PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ ODBORNOU FIRMOU
- ROZSAH SANAČNÍCH PRACÍ BUDE KONZULTOVÁN S ODBORNOU FIRMOU PO VYBOURÁNÍ VNITŘNÍCH ROZVODŮ, PŘÍČEK A OTLUČENÍ OMÍTKY

vlhkost velmi nízká	< 3 %
vlhkost nízká	3 % až 5 %
vlhkost zvýšená	5 % až 7,5%
vlhkost vysoká	7,5% až 10 %
vlhkost velmi vysoká (zamokření)	> 10 %



STRÁNÍ-ODVĚTRÁVACÍ LIŠTA

PERLINKOU	3mm
DO VLHKÉHO	12mm
KLAD	10mm

25

SPODNÍ ODVĚTRÁNÍ
ODVĚTRÁVACÍ LIŠTA

LEŽATÝ SOKL

30° 40°

70

BETONOVÁ NÁBĚHOVÁ HRANA

VYTAŽENÍ ŠTERKOVÉ HI
NA ZDIVO DO VÝŠKY 100mm

The diagram illustrates a cross-section of a window installation. Key components and dimensions are labeled as follows:

- SDK PŘEDSTĚNA TL.200mm**: Points to the top horizontal part of the window frame.
- INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA**: Points to the vertical part of the window frame above the sill.
- SPODNÍ ODVĚTRÁNÍ**: Points to the gap below the window frame for ventilation.
- ODVĚTRÁVACÍ LIŠTA**: Points to the drainage channel at the bottom of the frame.
- LEŽATÝ SOKL**: Points to the horizontal base of the window frame.
- BETONOVÁ NÁBĚHOVÁ HRANA**: Points to the concrete ledge on which the window sits.
- VYTAŽENÍ ŠTERKOVÉ HI NA ZDIVO DO VÝŠKY 100mm**: Points to the reinforcement bars protruding from the wall into the concrete ledge.

Dimensions shown in the diagram include:

- 150 mm: Vertical distance from the top of the frame to the start of the lower section.
- 150 mm: Horizontal distance from the left edge of the frame to the centerline of the sill.
- 30 mm: Thickness of the concrete ledge.
- 40 mm: Width of the drainage channel.

REV.	ÚPRAVA/DESCRIPTION	DATUM/DATE	VYPRACOVAL/DRAWN
d			
c			
b			
a			
BKB Metal, a.s. HLUBINSKÁ 917/20, 702 00 OSTRAVA, CZECH REPUBLIC		TENTO DOKUMENT JE NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU FIRMY BKB METAL, a.s. NESMÍ BYT KOPIROVÁN ANI POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM. THIS DRAWING IS THE INTELLECTUAL PROPERTY OF BKB METAL. COPYING OR SUBMITTING TO THIRD PARTIES WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF BKB METAL IS FORBIDDEN.	
OBJEDNATEL/CLIENT: FN Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Olomouc		VYPRACOVAL/DRAWN ING. ADÉLA PRCHALOVÁ	
AKCE/ACTIVITY: PD stavební úpravy objektu "WD" – Stravovací provoz– 1.PP		KONTROLOVAL/CHECKED ING. JAN ŠPUNDA	
D.1 – Dokumentace stavebního objektu SO 01 Objekt skladů D.1.1 – Architektonicko–stavební řešení D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení		SCHVÁLIL/APPROVED ING. DANIEL RYBA	
		DATUM/DATE 11/2019	
		STUPEŇ/STAGE DPS	
		ZAKÁZKA/CONTRACT 19–4358	
		MĚŘÍTKO/SCALE 1:200 FORMÁT/FORMAT A3+	
		JEDNOTKY/UNITS mm	
		POČET A4/NUMBER A4 3	
OBSAH/TITLE: NOVÝ STAV – PŮDORYS 1.PP SCHÉMA SANACÍ		ARCHIVNÍ ČÍSLO/DRAWING No.: BKB–2–10197	
		REV.:	