

Doklad o kontrole provozuschopnosti CBS nouzového osvětlení – PBZ

Dodavatel (název, adresa, IČO): **Beghelli - Elplast, a.s.**, Poříčí 3A, 603 16 Brno, IČO 463 47 909

Potvrzuje ve smyslu Vyhlášky č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 3a § 46 odst. 5 písm. a) provedení provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (**PBZ**) dle níže uvedené specifikace.

Výrobce PBZ: Beghelli-Präzisa GmbH, Lanterstrasse 34, Dinslaken. SRN

Druh PBZ dle Vyhl. č. 246/2001 Sb. § 2, odst. 4 písm. a-g: Zařízení pro únik osob – nouzové osvětlení, autonomie 1 hod.

Centrální bateriový systém (**CBS**) konstruovaný dle doporučení ČSN EN 50171, čl. 3.19, centrální napájecí systém.

Název a popis výrobku: Ústředna nouzového napájení bezpečnostního a orientačního osvětlení, hlavní stanice, typ S230Z-H-WK-05, v.č. 21003547 – 136030004-557820 , nástěnné provedení KOMBI s bateriovou sadou 216V/7Ah (18 bloků 12V/7Ah).

Provozovatel: FNOL, I.P. Pavlova 92/13, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Identifikace místa stavby: Kuchyňský blok WD FNOL, I.P. Pavlova 92/13, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Umístění ve stavbě: Místnost CBS č.021

Potvrzení o provozuschopnosti: Na základě funkční zkoušky, provedené ve smyslu požadavků Vyhlášky č.246/2001 Sb. § 7 potvrzují, že výše uvedený výrobek je provozuschopný.

Zařízení je schopné bezpečného provozu: ANO NE

Návod na obsluhu PBZ: ANO NE

Termín provádění kontrolních prohlídek: 1x za ROK

Objektivně zjištěno:

Kontrola základních funkcí dle předpisů výrobce a funkční testy – bez závad

Soustava NO rozdělena do 4 okruhů se selektivní komunikací -adresný monitoring, technologie S230

Vizuální kontrola osvětlovací soustavy NO provedena ve smyslu ČSN EN 50172 čl. 7.2.4.

Automatický funkční test (F-test) nastavený na pondělí 7:00hod, frekvence 1x týdně, délka testu 3 min.

Provozovatel se tímto upozorňuje na povinnost zajišťovat pravidelné kontroly provozuschopnosti (viz Vyhl.č.246/2001 Sb. § 2, § 4, § 7 a § 10).

Na základě Vyhlášky č.246/2001 Sb. § 10 potvrzujeme, že dodavatel Beghelli-Elplast a.s. splnil podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

Kontrolu provozuschopnosti provedl: Ing. Josef Polián - technik systémů NO Beghelli-Elplast, a.s.

Dne: 18.10.2021

Závěr: Zařízení provozuschopné a plně funkční.

Termín následující kontroly provozuschopnosti PBZ: 10 /2022

BEGHELLI - ELPLAST, a.s.

603 16 BRNO, POŘÍČÍ 3A

DIO: CZ46379009

OR u KS BRNO, odd. B, vl. 811

Podpis, razítko:

-24-

V Brně, 19.10.2021