

UJIŠTĚNÍ číslo: 210188**Prohlášení o shodě *****na výrobek číslo****Mn.****Vydáno dne**:**

Požární dveře ocelové

1550/1970 EW 45 C DP1 **010 → 090 (P9)**

FRD III Dvoukřídle otočné do ocelové protipožární zárubně

202105-210188-C016487-0001

1 Ks

21.11.2017

Požární dveře ocelové

1650/1970 EW 45 C DP1 **110 → 010 (P10)**

FRD III Dvoukřídle otočné do ocelové protipožární zárubně

202105-210188-C016488-0001

1 Ks

21.11.2017

*) ve smyslu § 13 Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a č. 312/2005, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební podmínky.

**) Originály dokladů jsou k nahlédnutí v sídle firmy Vipax, a.s.

Ujištění o požární odolnosti**Klasifikace
požárních
vlastností****Doklad o požárních
vlastnostech****

Požární dveře ocelové

1550/1970 EW 45 C DP1 **010 → 090 (P9)**

FRD III Dvoukřídle otočné do ocelové protipožární zárubně

EW 45

AO212/PC5/2017/0158/Z

Požární dveře ocelové

1650/1970 EW 45 C DP1 **110 → 010 (P10)**

FRD III Dvoukřídle otočné do ocelové protipožární zárubně

EW 45

AO212/PC5/2017/0158/Z

**) originály dokladů jsou k nahlédnutí v sídle firmy Vipax, a.s.

Objednatel výrobku:**Akce:**

Prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody je neplatné bez hlubotiskového razítka Vipax, a.s. a podpisu zodpovědného zástupce firmy Vipax, a.s.

V Lukově dne 07.06.2021**VIPAX, a.s.**

VIPAX, a.s.
Průmyslová 539
763 17 Lukov
IČ: 26245841 DIČ: CZ26245841
Tel.: +420 571 895 400