

DOKLAD O MONTÁŽI, FUNKČNÍ ZKOUŠCE A KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (PBZ)

dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Provozovatel – investor (název, adresa, IČ):

FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, Olomouc

Identifikace místa stavby: Stavební úpravy objektu WD - Stravovací provoz - 1PP

Dodavatel PBZ (název, adresa, IČ):

TOOM Interiér s.r.o., Dluhonská 1482/93, 750 02 Přerov, IČ:28571282

Druh PBZ (dle § 2 odst. 4 písm. a) až h) vyhlášky o požární prevenci:

MRB Sazovice - požární uzávěry EW 45 C DP1

Výrobce PBZ (název, adresa, IČ):

MRB Sazovice spol. s.r.o., U Dubu 691/48, 147 00 Praha 4 - Braník

Název a popis PBZ, přehled vlastností – požadované/dosažené:

požadované EW 45 C DP1/dosažené EW 45 C DP1

1PP - 1550/1970 EW 45 C DP1 - 010->090 (P9)

1PP - 1650/1970 EW 45 C DP1 - 110->010 (P10)

Umístění ve stavbě: 1.PP

☒ **Potvrzení o montáži** (§ 6 vyhlášky o požární prevenci):

Potvrzuji, že montáž požárně bezpečnostního zařízení byla provedena za podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a za dodržení postupů stanovených v průvodní dokumentaci výrobce.

☒ **Potvrzení o provedení funkční zkoušky** (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):

Potvrzuji, že požárně bezpečnostní zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci.

☒ **Výsledek kontroly provozuschopnosti** (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):

Výše uvedené požárně bezpečnostní zařízení ☒ je provozuschopné.

☐ není provozuschopné.

Datum provedení kontroly provozuschopnosti: 30.06.2021

Termín příští kontroly provozuschopnosti: 30.06.2022

Prohlášení

Na základě ustanovení § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) potvrzuji, že při montáži a kontrole provozuschopnosti byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce výše uvedeného požárně bezpečnostního zařízení.

Datum: 30.06.2021

Jméno a příjmení osoby, která provedla

▪ **montáž PBZ:** Kuchta Roman

Podpis:


TOOM Interiér s.r.o.
Dluhonská 1482/93, 750 02 Přerov
IČ: 28571282, DIČ: CZ28571282

▪ funkční zkoušku PBZ: Roman Kuchta

Podpis:

▪ kontrolu provozuschopnosti PBZ: Roman Kuchta Podpis:


TOOM interier s.r.o.
Dělnická 1482/93, 750 02 Písek
IČ: 28571262, DIČ: CZ28571262

TOOM interier s.r.o.
Dělnická 1482/93, 750 02 Písek
IČ: 28571262, DIČ: CZ28571262

Přílohy - povinné:

- Doklad potvrzující oprávnění osob k montáži, je-li tento požadavek stanoven v průvodní dokumentaci výrobce nebo právním předpisem.
- Doklad prokazující vlastnosti dle požadavků uvedených v požárně bezpečnostním řešení (např. prohlášení o vlastnostech, certifikát, požárně klasifikační osvědčení).