

## DOKLAD O MONTÁŽI A KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ

- zařízení pro omezení šíření požáru - požární dveře, okna, stěny  
provedené v souladu s vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., právními předpisy, normativními požadavky a  
průvodní dokumentací výrobce.

① Úvodní kontrola- doklad o provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení dle §6  
vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Objekt - umístění požárně bezpečnostního zařízení: **FN Olomouc, objekt WD – stravovací provoz 1pp.**

Datum provedení: 30.9.2021

Platnost do: 30.9.2022

Montáž - kontrolu provedl: Kolář Petr

GERBRICH s.r.o.

Nádražní 106

679 63 Velké Opatovice

Revizní technik/ proškolený pracovník: Kolář Petr

Objednatel montáže

Název firmy, jméno a adresa: Ptáček – pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, 752 01 Kojetín

### POPIS PROVEDENÉ KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI:

/potvrzení o montáži požárně bezpečnostních zařízení/

Vyhovuje

1. Provedení montáže požárně bezpečnostních zařízení uskutečněno dle podmínek  
ověřené projektové dokumentace, případně podrobnější dokumentace a postupem stanoveným v průvodní  
dokumentaci výrobce.

ANO

Potvrzuje se pouze v případě provádění montáže požárně bezpečnostního zařízení a následné kontroly.

#### DRUH KONTROLY

Vyhovuje

2. Vizuelní kontrola vnějšího stavu požárních uzávěrů

ANO

3. Funkční zkouška uzavření požárních dveří /oken/

ANO

4. Kontrola příslušenství:

Instalováno:

a/ zámek + vložka

ANO

ANO

b/ kování, závěsy

ANO

ANO

c/ samozavírací zařízení

ANO

ANO

d/ zpěnitelná páska

ANO

ANO

e/ doplňkové vybavení  
panikové kování

NE

ANO

f/ výrobní štítek

ANO

ANO

/označení o požární odolnosti/

5. Funkčnost dálkového ovládání uzavření požárních uzávěrů

Instalováno

NE

## 6. Seznam nainstalovaných požárních uzávěrů registrační čísla výrobků:

Registrační číslo výrobku: 213407/1,2 EW30 DP3-C      pol P1, mč.021,750  
 Popis: dveře požární plné, hladké  
 Počet kusů: 2ks  
 Rozměr: 800/1970 mm      Povrch: lamino  
 Zámek: PZ PP vložkový      Sklo: plné  
 Doplnky: samozavírač ASSA ABLOY DC 300

Registrační číslo výrobku: 213407/3, EI30 DP3-C      pol P2, mč.020  
 Popis: dveře požární plné, hladké  
 Počet kusů: 1ks  
 Rozměr: 800/1970 mm      Povrch: lamino  
 Zámek: PZ PP vložkový      Sklo: plné  
 Doplnky: samozavírač ASSA ABLOY DC 300

Registrační číslo výrobku: 213407/4, EW30 DP3-C      pol P5, mč.1np schody  
 Popis: dveře požární plné, hladké  
 Počet kusů: 1ks  
 Rozměr: 900/1970 mm      Povrch: lamino  
 Zámek: PZ PP vložkový      Sklo: plné  
 Doplnky: samozavírač ASSA ABLOY DC 300

Registrační číslo výrobku: 213407/5, EW30 DP3-C      pol P6, mč.670  
 Popis: dveře požární plné, hladké  
 Počet kusů: 1ks  
 Rozměr: 1450/1970 mm      Povrch: lamino  
 Zámek: PZ PP vložkový      Sklo: plné  
 Doplnky: samozavírač ASSA ABLOY DC 300

Registrační číslo výrobku: 213407/6, EW30 DP3-C      pol P7, mč.690/010  
 Popis: dveře požární plné, hladké  
 Počet kusů: 1ks  
 Rozměr: 1650/1970 mm      Povrch: lamino  
 Zámek: PZ PP vložkový      Sklo: plné  
 Doplnky: samozavírač ASSA ABLOY DC 300 – 2x, požární konzole ASSA ABLOY, automatické zástrče

Registrační číslo výrobku: 213407/7, EW30 DP3-C      pol P8, mč.500/010  
 Popis: dveře požární plné, hladké  
 Počet kusů: 1ks  
 Rozměr: 1650/1970 mm      Povrch: lamino  
 Zámek: PZ PP vložkový      Sklo: plné  
 Doplnky: samozavírač ASSA ABLOY DC 300 – 2x, koordinátor zavírání

Registrační číslo výrobku: 2121031/001 EW30 DP3-C      pol P5, mč.680  
 Popis: dveře požární plné, hladké  
 Počet kusů: 1ks  
 Rozměr: 1100/1970 mm      Povrch: lamino  
 Zámek: PZ PP vložkový      Sklo: plné  
 Doplnky: samozavírač ASSA ABLOY DC 300

GERBRICH s.r.o.

Nádražní 106, 679 63 Velké Opatovice

## 7. Závady a návrhy na opatření

Při kontrole nebyly zjištěny závady dodaných požárních uzávěrů a jejich doplňkového vybavení.

## 8. Závěr

Kontrolované požární uzávěry jsou provozuschopné.

Při kontrole byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a původní dokumentací výrobce.

Po ukončení revizní kontroly byly požární uzávěry uvedeny do pohotovostního stavu - dle požadavků dokumentace výrobce a objektové dokumentace.

Kontrolu provedl a vyhodnotil:

GERBRICH s.r.o.  
Nádražní 106  
679 63 Velké Opatovice

Revizní technik/ proškolený pracovník: Kolář Petr

Místo:

Dne:

Jméno:

Podpis:

Ostrava

30.9.2021

Kolář Petr

**GERBRICH s.r.o.**  
Nádražní 106, Velké Opatovice 679 63  
IČO: 269 61 803, DIČ: CZ 26 96 10 03  
středisko Ostrava  
Tel.: 734 837 310