

**Doklad o montáži, funkční zkoušce
a kontrole provozuschopnosti PBZ**
(v souladu s § 6, § 7 a § 10 vyhlášky MV 246/2001 SB. o požární prevenci)

Sídlo provozovatele PBZ: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.

Podvalí 629

752 01 Kojetín I. - město

Adresa objektu, kde je PBZ umístěno: FN Olomouc

Druh PBZ: Uzávěry stavebních otvorů –Ocelové dveře dle tabulky:

Pozice:	Typ:	Výrobní čísla:	Doplňky:
P3- m.č.010- 100	FRD IV EW 45 C DP1	202106-210203-C016618-0001	Samozav.; Kování;
P4- m.č.500- 590	FRD IV EI 45 C DP1	202106-210203-C016619-0001	Samozav.; Kování;

Výrobce: VIPAX, a.s. Průmyslová 539, 763 17 Lukov IČO: 262 45 841

Ujištění: 210203

Výsledek kontroly: bez závad

Výsledek funkčních zkoušek: bez závad

Zjištěné závady, termín odstranění: -----

Požárně bezpečnostní zařízení je provozuschopné

Datum montáže: 13.8.2021

Datum provedení kontroly: 13.8.2021

Datum provedení příští kontroly: 12.8.2022

Potvrzení dodavatele (provádějíciho):

Potvrzují, že jsme provedli montáž a kontrolu provozuschopnosti výše uvedeného zařízení v souladu s platnými právními předpisy, normativními požadavky, průvodní dokumentací a technickými podmínkami výrobce a schváleným požárně bezpečnostním řešením stavby.

Montáž provedl : Pavel Jadrníček

Kontrolu provedl : Pavel Jadrníček

Ve Zlíně dne: 1.11.2021

VIPAX, a.s.
Průmyslová 539
763 17 Lukov
IČ: 26245841 DIČ: CZ26245841
Tel: +420 571 895 400.....