

Zdenek Konečný

Od: Langer Jan, Ing. [Jan.Langer@fnol.cz]
Odesláno: 1. listopadu 2021 7:41
Komu: Zdenek Konečný; 'JFaber@ohlzs.cz'
Kopie: 'DDokoupil@ohlzs.cz'; Benešová Ivana, Bc., DiS.
Předmět: FW: doklady WD

Dobrý den,
předávám požadavky HZS na doplnění dokladů k povolení užívání objektu WD, 1.PP.

Prosím o doplnění v co nejkratším termínu.

S pozdravem,

Ing. Jan Langer

investiční referent

Odbor investic: Oddělení realizace investic

Fakultní nemocnice Olomouc®, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Tel.: 588 442 871

Mobil: 738 252 871

E-mail: jan.langer@fnol.cz

Web: www.fnol.cz

From: kpt. Ing. Veronika Špačková <veronika.spackova@hzsol.cz>

Sent: Wednesday, October 27, 2021 7:48 AM

To: Říha Martin, Ing. <Martin.Riha@fnol.cz>

Subject: doklady WD

Hezký dobrý den,

zde zasílám soupis dokladů, které potřebuji doložit pro vydání stanoviska k užívání stavby **Stavební úpravy objektu WD:**

- 1 - Zápis o kontrole přenosných hasicích přístrojů s přesným umístěním PHP.
- 2 - Nové doklady o montáži a provozuschopnosti požárních klapek - postrádám v dokladu požární odolnost klapek.
- 3 - Oprávnění osoby, která prováděla požární ucpávky (Ptáček) od firmy PROMAT, že může provádět požární ucpávky.
- MR - Česetné prohlášení FN, že dveře na únikových cestách budou v případě provozu trvale odemčené.
- 4 - Doklad o montáži šachetních dveří výtahů s požární odolností EW 60 DPI, LIFT NUOVA, typ T- VDLN (nejlépe použít náš formulář, případně zajistit potřebné náležitosti dokladu).
- 5 - Doklad o montáži koordinátorů postupného zavírání na dveře mezi m.č. 500/010 + foto. J (TISK)
- 6 - Na dveře do prostoru kanceláří z částečně chráněné únikové cesty doplnit samozavírače - prosím o zaslání fotodokumentace.
- 7 - Doklady na požární dveře od Fi Gerbrich mi nějak nesedí. Dostatečně jsou prokázány požární uzávěry, kromě požárních dveří mezi m.č. 690 a 010, mezi m.č. 690 a 590 a mezi m.č. 690 a 010. Osvědčení o požární odolnosti G02/1 č. 213407 jednak neobsahuje vyplněnou adresu stavby a jednotlivé dveře nejsou určeny přesným umístěním.
- 8 - Doklady na požární dveře od firmy TOOM a VIPAX jsou také nedostatečné. Prokázány byly pouze dveře mezi m.č. 010 a 090 a mezi m.č. 110 a 010. Poté byly předloženy další ujištění a doklady o montáži s různými výrobními čísly ale bez umístění. Nelze přikontrolovat. Doporučovala bych zapsat jednotně všechny uzávěry do jednoho formuláře.
- 9 - Ujištění o požární odolnosti stávajících šachetních dveří výtahů - doklady o vlastnostech + ujištění.

V případě dotazů klidně volejte.

S pozdravem