

Protokol o kusovém ověření rozvaděče

podle IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3, IEC 61439-4, IEC 61439-5

Tento dokument je součástí technické dokumentace zpracované výrobcem

Výrobce		MPI TECH CZ	
Typové označení podle klíče		RTZ16103/0/125	
Zakázka		FN OLOMOUC - OBJEKT WD	
Označení rozvaděče podle projektové dokumentace, čísla výkresů		RS0.1	
Sériové číslo		2021.222.1	
Popis a umístění (A, B)		Budova	A
Rok výroby		2021	
Cílová země, požadavek na CE		ČR	CE
Hlavní napětí:	230/400V AC	Pomocné napětí:	230V AC
Napěťová soustava:	TN-S	Napěťová soustava ovládacích obvodů:	TN-S
Hodnota h.jističe:	3x125A	Max. proud ovládacích obvodů:	6A
Frekvence:	50 Hz	Frekvence ovládacích obvodů:	50 Hz
Krytí rozvaděče IP (zavřený/otevřený); kompenzace:		IP40	IP20
Čl. normy	Popis	Typ ověření	
11.2	Stupeň ochrany skříní	Vizuální kontrola	
		ANO	
11.3	Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty (izolační)	Vizuální kontrola	Měření vyhovělo
		ANO	-
11.4	Ochrana před úrazem elektrickým proudem a integrita ochranných obvodů	Vizuální kontrola	Měření R< [MΩ]
		ANO	50
11.5	Vestavění vestavných součástí	Vizuální kontrola	
		ANO	
11.6	Vnitřní elektrické obvody a spoje	Vizuální kontrola	
		ANO	
11.7	Svorky pro vnější vodiče	Vizuální kontrola	
		ANO	
11.8	Mechanická funkce	Vizuální kontrola	
		ANO	
11.9	Dielektrické vlastnosti	Hodnota zk. Napětí	Měření po dobu (min)
		2,5-4kV	1 min
11.10	Zapojení, pracovní charakteristiky a funkce	Vizuální kontrola	Zkoušky funkčnosti
		ANO	ANO
Ověření rozvaděče vyhovělo požadavkům		IEC 61439-1,2	ANO

Ověření provedl: p. Janek

MPI TECH CZ s.r.o. ②
Lipnická 3454/5
750 02 Přerov
IČ: 28562143, DIČ: CZ 28562143

V Přerově dne: 11.6.2021

Protokol o kusovém ověření rozvaděče

podle IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3, IEC 61439-4, IEC 61439-5

Tento dokument je součástí technické dokumentace zpracované výrobcem

Výrobce	MPI TECH CZ		
Typové označení podle klíče	RTZ1862/0/63		
Zakázka	FN OLOMOUC - OBJEKT WD		
Označení rozvaděče podle projektové dokumentace, čísla výkresů	RS0.2		
Sériové číslo	2021.222.2		
Popis a umístění (A, B)	Budova		A
Rok výroby	2021		
Cílová země, požadavek na CE	ČR		CE
Hlavní napětí:	230/400V AC	Pomocné napětí:	230V AC
Napěťová soustava:	TN-S	Napěťová soustava ovládacích obvodů:	TN-S
Hodnota h.jističe:	3x63A	Max. proud ovládacích obvodů:	6A
Frekvence:	50 Hz	Frekvence ovládacích obvodů:	50 Hz
Krytí rozvaděče IP (zavřený/otevřený); kompenzace:	IP40	IP20	EI30 DP1S
Čl. normy	Popis	Typ ověření	
11.2	Stupeň ochrany skříní	Vizuální kontrola ANO	
11.3	Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty (izolační)	Vizuální kontrola	Měření vyhovělo
		ANO	-
11.4	Ochrana před úrazem elektrickým proudem a integrita ochranných obvodů	Vizuální kontrola	Měření R< [MΩ]
		ANO	50
11.5	Vestavění vestavných součástí	Vizuální kontrola ANO	
11.6	Vnitřní elektrické obvody a spoje	Vizuální kontrola ANO	
11.7	Svorky pro vnější vodiče	Vizuální kontrola ANO	
11.8	Mechanická funkce	Vizuální kontrola ANO	
11.9	Dielektrické vlastnosti	Hodnota zk. Napětí	Měření po dobu (min)
		2,5-4kV	1 min
11.10	Zapojení, pracovní charakteristiky a funkce	Vizuální kontrola	Zkoušky funkčnosti
		ANO	ANO
Ověření rozvaděče vyhovělo požadavkům	IEC 61439-1,2	ANO	

Ověření provedl: p. Janek

MPI TECH CZ s.r.o. ②
Lipnická 3454/5
750 02 Přerov
IČ: 28562143, DIČ: CZ 28562143

V Přerově dne: 22.9.2021

Protokol o kusovém ověření rozvaděče

podle IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3, IEC 61439-4, IEC 61439-5

Tento dokument je součástí technické dokumentace zpracované výrobcem

Výrobce	MPI TECH CZ		
Typové označení podle klíče	RTZ0761/0/40		
Zakázka	FN OLOMOUC - OBJEKT WD		
Označení rozvaděče podle projektové dokumentace, čísla výkresů	RS0.3		
Sériové číslo	2021.222.3		
Popis a umístění (A, B)	Budova	A	
Rok výroby	2021		
Cílová země, požadavek na CE	ČR	CE	
Hlavní napětí:	230/400V AC	Pomocné napětí:	230V AC
Napěťová soustava:	TN-S	Napěťová soustava ovládacích obvodů:	TN-S
Hodnota h.jističe:	3x40A	Max. proud ovládacích obvodů:	6A
Frekvence:	50 Hz	Frekvence ovládacích obvodů:	50 Hz
Krytí rozvaděče IP (zavřený/otevřený); kompenzace:	IP30	IP20	
Čl. normy	Popis	Typ ověření	
11.2	Stupeň ochrany skříní	Vizuální kontrola ANO	
11.3	Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty (izolační)	Vizuální kontrola	Měření vyhovělo -
11.4	Ochrana před úrazem elektrickým proudem a integrita ochranných obvodů	Vizuální kontrola	Měření R< [MΩ] 50
11.5	Vestavění vestavných součástí	Vizuální kontrola ANO	
11.6	Vnitřní elektrické obvody a spoje	Vizuální kontrola ANO	
11.7	Svorky pro vnější vodiče	Vizuální kontrola ANO	
11.8	Mechanická funkce	Vizuální kontrola ANO	
11.9	Dielektrické vlastnosti	Hodnota zk. Napětí	Měření po dobu (min) 1 min
11.10	Zapojení, pracovní charakteristiky a funkce	Vizuální kontrola	Zkoušky funkčnosti ANO
Ověření rozvaděče vyhovělo požadavkům	IEC 61439-1,2	ANO	

Ověření provedl: p. Janek

MPI TECH CZ s.r.o. ②
Lipnická 3454/5
750 02 Přerov
IČ: 28562143, DIČ: CZ 28562143

V Přerově dne: 22.9.2021

Protokol o kusovém ověření rozvaděče

podle IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3, IEC 61439-4, IEC 61439-5

Tento dokument je součástí technické dokumentace zpracované výrobcem

Výrobce	MPI TECH CZ		
Typové označení podle klíče	RTP2285/0/630		
Zakázka	FN OLOMOUC - OBJEKT WD		
Označení rozvaděče podle projektové dokumentace, čísla výkresů	RP1		
Sériové číslo	2021.222.4		
Popis a umístění (A, B)	Budova	A	
Rok výroby	2021		
Cílová země, požadavek na CE	ČR	CE	
Hlavní napětí:	230/400V AC	Pomocné napětí:	230V AC
Napěťová soustava:	TN-C-S	Napěťová soustava ovládacích obvodů:	TN-S
Hodnota h.jističe:	3x630A	Max. proud ovládacích obvodů:	6A
Frekvence:	50 Hz	Frekvence ovládacích obvodů:	50 Hz
Krytí rozvaděče IP (zavřený/otevřený); kompenzace:	IP40	IP20	
Čl. normy	Popis	Typ ověření	
11.2	Stupeň ochrany skříní	Vizuální kontrola ANO	
11.3	Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty (izolační)	Vizuální kontrola	Měření vyhovělo -
11.4	Ochrana před úrazem elektrickým proudem a integrita ochranných obvodů	Vizuální kontrola	Měření R< [MΩ] 50
11.5	Vestavění vestavných součástí	Vizuální kontrola ANO	
11.6	Vnitřní elektrické obvody a spoje	Vizuální kontrola ANO	
11.7	Svorky pro vnější vodiče	Vizuální kontrola ANO	
11.8	Mechanická funkce	Vizuální kontrola ANO	
11.9	Dielektrické vlastnosti	Hodnota zk. Napětí	Měření po dobu (min) 2,5-4kV 1 min
11.10	Zapojení, pracovní charakteristiky a funkce	Vizuální kontrola	Zkoušky funkčnosti ANO ANO
Ověření rozvaděče vyhovělo požadavkům	IEC 61439-1,2	ANO	

Ověření provedl: p. Janek

MPI TECH CZ s.r.o. ②
Lipnická 3454/5
750 02 Přerov
IČ: 28562143, DIČ: CZ 28562143

V Přerově dne: 22.9.2021