



Czech

INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT

evidenční číslo 13.011.093

vydaný dle ČSN EN ISO/IEC 17020 organizaci:

LIFT NUOVA CZ s.r.o.
Střední novosadská 404/34a
779 00 Olomouc
IČ: 29447143

Na základě výsledků provedených posouzení, které jsou uvedeny v Inspekční zprávě TÜV SÜD Czech s.r.o. ev.č. 13.011.092 potvrzujeme, že níže uvedené zařízení:

Název:	samočinně jednostranně vodorovně posuvné šachetní dveře (dvoukřídlové a tříkřídlové)
Typ:	T-VDLN
Provedení:	pravé, levé
Šířka:	700 až 1300 mm
Max. výška:	2100 mm
Tloušťka plechu:	1,3 mm
Tloušťka dveřního křídla:	40 mm
Použitá dveřní uzávěrka:	210/10/40, výrobce Shanghai BST Electronic Co., Ltd., Čína
Výrobce:	LIFT NUOVA CZ s.r.o., Střední novosadská 404/34a, Olomouc

splňuje požadavky požární odolnosti ČSN EN 81-58:2003 a to takto:

- pro celistvost **E 120** minut
- pro celistvost a radiaci **EW 60** minut
- pro celistvost a izolaci **EI 15** minut

v provedení dle předložené dokumentace.

Podmínky platnosti:

jsou uvedeny v Inspekční zprávě evidenční číslo 13.011.092 ze dne 2020-03-11.

Tento inspekční certifikát má platnost do: 11.03.2025

V Brně, dne 2020-03-11



Za TÜV SÜD Czech s.r.o.: **Ing. Michal Svrček**
 vedoucí obchodní jednotky



Czech

Klasifikační osvědčení požární odolnosti

evidenční číslo 13.011.094

Zákazník: **LIFT NUOVA CZ s.r.o.**
Střední novosadská 404/34a
779 00 Olomouc

Objednávka č. ze dne: **ze dne 26.02.2020**
Zakázka TÜV SÜD Czech s.r.o.: **5402001943**

Posuzované zařízení

Název: **samočinné jednostranně vodorovně posuvné šachetní dveře (dvoukřídlové a tříkřídlové)**

Typ: **T-VDLN**

Provedení: **pravé, levé**

Šířka: **700 až 1300 mm**

Max. výška: **2100 mm**

Tloušťka plechu: **1,3 mm**

Tloušťka dveřního křídla: **40 mm**

Použitá dveřní uzávěrka: **210/10/40, výrobce Shanghai BST Electronic Co., Ltd., Čína**

Výrobce: **LIFT NUOVA CZ s.r.o., Střední novosadská 404/34a, Olomouc**

Po provedení a vyhodnocení zkoušek požární odolnosti šachetních dveří výtahů podle ČSN EN 81-58 jsou stanoveny hodnoty sledovaných parametrů požární odolnosti šachetních dveří výtahů výše uvedeného typu následující:

- pro celistvost (E) **E 120 minut**
- pro celistvost (E) a radiaci (W): **EW 60 minut**
- pro celistvost (E) a izolaci (I): **EI 15 minut**

v provedení dle předložené dokumentace.

Podmínky platnosti:

jsou uvedeny v Inspekčním certifikátu evidenční číslo 13.001.093 ze dne 2020-03-11.

V Brně, dne 2020-03-11



- 49 -

0.2.4

Za TÜV SÜD Czech s.r.o.: **Ing. Michal Svrček**
vedoucí obchodní jednotky