

J. Závěr, vyhodnocení a celkový posudek :

Revize byla provedena v souladu s požadavky následujících technických předpisů a norem :
ČSN EN 62305 – 1, ČSN EN 62305 – 2, ČSN EN 62305 – 3, ČSN EN 62305 – 4, ČSN 33 2000-5-54 ed.3.

V souladu s ČSN EN 62305 – 3, tab.E.2.) a místními provozními předpisy, byl stanoven termín příští revize za 4 roky (2025).

Výsledky této revize se vztahují pouze na posuzovaný předmět revize.

Celkový posudek

Hromosvodní soustava odpovídá požadavkům uvedených norem a zajišťuje dostatečnou míru bezpečnosti na ochranu před účinky atmosférické elektřiny.

V Náměšti na Hané 18.10.2023



.....
Datum, převzal

.....
Podpis a razítko revizního technika

Rozdělovník:
Výtisk č.1 – č.2 : FNOL Olomouc
Výtisk č.3 : ELPREMO OLOMOUC, s.r.o.
Výtisk č.4 : Revizní technik