



LEGENDA:

- Potrubní rozvod v ocelové chráničce
- Potrubní rozvod stlačeného vzduchu – technického (SV100)

POZNÁMKA:

- Potrubí při průchodu zdmi, příčkami a stropem opatřeno ocelovou chráničkou.
- Rozvodné potrubí vedeno v podhledu, v místnostech k odběrovým místům klesá pod omítkou.

		Dräger Medical s.r.o. Na Vyšehradě 1098, 572 01 Polička, Česká republika Tel.: +420 468 001 383 E-mail: projekce@draeger.com		Č. PARÉ:
		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: PAVEL BEDNAŘÍK	VYPRACOVAL: RADOMÍR ŠEVČÍK	KONTROLOVAL: MARTIN PLETICHA
STAVBA, OBJEKT: Fakultní nemocnice Olomouc Dostavba a rekonstrukce budovy budovy X	STUPEŇ PD.: DSPS FORMÁT A4: 04 A4	MĚŘÍTKO: 1:100		
VÝKRES: Půdorys 2.NP - dispozice rozvodů	INVESTOR: FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc	Č. ZAKÁZKY: 210354	JČO: 26700760	Č. VÝKRESU: D.1.01.4e-102

±0,000 = 228,880 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
		Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOČMÁNEK Vedoucí projektant zakázky: ING. LUDMILA JAROLÍMOVÁ	Investor: Fakultní nemocnice Olomouc adresa: I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc tel: +420 588 441 111 email: info@fnol.cz
Profese: MED	Zpracovatel dílu: Dräger Medical s.r.o. Na Vyšehradě 1098, 572 01 Polička Tel.: +420 468 001 336 Mobil: +420 737 282 429 E-mail: tomas.mach@draeger.com	Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. JAN BILOŠ	Vypracoval: ING. TOMÁŠ MACH	Kontroloval: ING. TOMÁŠ MACH	
Akce: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC - DOSTAVBA A REKONSTRUKCE BUDOVY X	SO 01	Zakázkové číslo: Datum: Stupeň: Formát:	10-2021 08 - 2021 PROVEDENÍ STAVBY 4 A4
Obsah: PŮDORYS 2.NP	Měřítko: 1:100	Číslo výkresu: D.1.01.4e-102	