



# ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

## Protokol o proplachu a dezinfekci technologie ZTI

**Stavba: FN Olomouc – Dostavba a rekonstrukce budovy X**

**Objekt: Zdravotně technické instalace D.1.01.4a**

**Popis provedení:**

Nové vodovodní potrubí bylo po dokompletování, vyčištění a funkčním odzkoušení minimálně dvakrát propláchnuto, poté u hlavního uzávěru napojeno na desinfekční zařízení osazené impulsním vodoměrem a dávkovacím čerpadlem, pomocí kterého byl do soustavy řízeně dávkován desinfekční roztok (aktivní chlór) v množství 25 mlg na 1 L vody. Na koncových výtokových armaturách se postupně nechávala voda volně protékat.

**Datum proplachu a dezinfekce: od 25.6.2023 – 27.6.2023**

Za zhotovitele:  
OHLA ŽS, a.s. stř.T 147  
Petr Bobek  
stavbyvedoucí



OHLA ŽS, a.s. 315  
Tuřanka 1554/115b  
CZ - 627 00 Brno  
IČ: 463 42 796  
DIČ: CZ46342796