



ZÁRUČNÍ LIST

akce: FNOL Dostavba a rekonstrukce budovy X
odběratel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří
divize M - Morava, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc
IČ 46342796, DIČ CZ46342796
dodavatel: JK KLIMA Technologie s.r.o., Dolany 77, 783 16 Dolany,
IČ 038 68 371, DIČ CZ03868371

Podle smlouvy o dílo č. DOD00179363, byla provedena dodávka, montáž a uvedení do provozu vzduchotechnických a klimatizačních zařízení na akci:
FNOL Dostavba a rekonstrukce budovy X

Instalace byla provedena dle instalačních pokynů výrobce a požadavků investora.
Ujišťujeme, že na zboží, na něž se vztahuje Zák. č. 22/77 Sb., byla vydána prohlášení o shodě.
Záruka na zařízení postupné spotřeby platí záruční lhůta jednotlivých výrobců dle zákona.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením nebo nedodržením pravidel údržby, čištění a na závady, které mají původ v působení vnějších sil na předmět díla, které nezpůsobil zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí zhotovitel splnil svůj závazek.

Pro bezporuchové provozování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení je potřeba provádět pravidelný servis a čištění, dle pokynů výrobce.

Dodavatel předepisuje pravidelné provádění servisních prohlídek a seřizování zařízení v intervalech nejvýše 12-ti měsíců. Tyto prohlídky a seřizování může provádět dodavatel nebo autorizovaná servisní firma proškolená nebo osoba jím výhradně určená. Odběratel je povinen pro uznání záruky tyto prohlídky dodržovat. Servisní prohlídky jsou zpoplatněné dle aktuálního ceníku dodavatele.

Záruční doba na zařízení VZT+KLIMA je 60 měsíců na stavební část díla a 24 měsíců na dodávku technologií dle přiloženého seznamu.

JK KLIMA technologie s.r.o.
783 16 Dolany čp. 77
IČ 03868371
DIČ CZ03868371 ③

.....
za JK KLIMA Technologie s.r.o.

V Dolanech dne 23.6.2023
Vyhotovil: Ing. Lukáš Vysloužil, tel. 773 836 701



SEZNAM zařízení VZT+KLIMA se zárukou 24 měsíců

akce: FNOL Dostavba a rekonstrukce budovy X
odběratel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří
divize M - Morava, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc
IČ 46342796, DIČ CZ46342796
dodavatel: JKKLIMA Technologie s.r.o., Dolany 77, 783 16 Dolany,
IČ 038 68 371, DIČ CZ03868371371

č.zař.	zařízení
Chlazení fancoily	42WM109C D+M Nástěnná fan-coil jednotka s EC motorem, 5 ks 42WM409C D+M Nástěnná fan-coil jednotka s EC motorem, 2 ks 42WM309C D+M Nástěnná fan-coil jednotka s EC motorem, 3 ks 42GW309C D+M Kazetová fan-coil jednotka s EC motorem 10 ks 42GW409C D+M Kazetová fan-coil jednotka s EC motorem 2 ks 42GW709C D+M Kazetová fan-coil jednotka s EC 3 ks 42GW509C D+M Kazetová fan-coil jednotka s EC motorem 3 ks
VZT jednotky	Zařízení č.10 – klimatizacevyšetřovny PET/CT a zázemí na 1.NP Zařízení č.11 – klimatizacečisté laboratoře a zázemí na 1.NP Zařízení č.12 – klimatizacezázemí personálu na 1. a 2.NP Zařízení č.13 – větránítechnických místností na 1. a 2.NP Zařízení č.14 – klimatizacečisté laboratoře a zázemí na 2.NP

Požární klapky	FDS-3G-630x400-G230T, požární klapka, servopohon 4 ks FDS-3G-400x200-G230T, požární klapka, servopohon 2 ks FDS-3G-500x400-G230T, požární klapky, servopohon 2 ks FDS-3G-200x200-G230T, požární klapka, servopohon 2 ks FDS-3G-250x315-G230T, požární klapka, servopohon 1 ks FDS-3G-250x355-G230T, požární klapka, servopohon 1 ks FDS-3G-800x400-G230T, požární klapka, servopohon 1 ks FDS-3G-630x500-G230T, požární klapka, servopohon 1 ks FDS-3G-1000x315-G230T, požární klapka, servopohon 2 ks
Elektro ohřev	MBE 250/2,0
Elektro ohřev	MBE 100/0,4 Elektrický ohřivač
Ventilátor	Potrubní radiální ventilátor s EC motorem R 160 G.2BK 2 ks
Zvlhčovač	Devatec RTH HC 30 3 ks
Zvlhčovač	Devatec RTH HC 50 1 ks
Split klimatizace	SOH-09BIT 1 ks SIH-09BITW 1 ks SWC-0 1 ks SAI-01 1 ks SC-H01

JK KLIMA technologie s.r.o.
783 16 Dofalův čp. 77
IČ: 03868371
DIČ CZ03868371

.....
za JK KLIMA Technologie s.r.o.

V Dolanech dne 23.6.2023

Vyhotovil: Ing. Lukáš Vysloužil, tel. 773 836 701