

Zápis o předání funkčního zařízení a zaškolení obsluhy

Uživatel	FN Olomouc	Číslo servisní karty	
----------	------------	----------------------	--

Instalované zařízení nevyžaduje téměř žádnou provozní pozornost. Pouze v případě kombinace se změkčovačem je nutné občas zkontrolovat zásobník se solí a případně tabletovou sůl doplnit. Obsluhou se v tomto případě myslí personál pracoviště, technik, nebo zaměstnanec údržby, dále již pouze uvedena jako „obsluha“. Zaškolení provádí pracovník výrobce GORO, nebo pracovník vyššího dodavatele finální technologie.

Seznámení s provozním předpisem

provozní předpis obsahuje základní údaje o provozu zařízení. Zařízení pracuje v automatickém režimu a má ochranu všech funkcí, takže i při přerušení dodávky médií nehrozí poškození. Výjimečnou situací může být překročení kapacity výroby upravené vody například vyčerpáním zásobníku volným odběrem, porucha na spotřebičích apod. Při podezření na změnu chování úpravní vody je vhodné neprodleně telefonicky konzultovat problém s firmou!

Přívod vody

Zařízení je napojeno na zdroj vody kulovým uzávěrem. V případě nutnosti, což může být únik vody ze zařízení, lze vodu uzavřít a zavolat firmu GORO.

Přípojka do elektrické sítě

Zařízení je připojeno do elektrické sítě pohyblivým přívodem (flexo). Při poruše, nebo zjištění nenormálního chodu zařízení lze zařízení vypnout označeným hlavním vypínačem a vytáhnout šňůru ze zásuvky.

Změkčovač

Pokud je úpravna vody vybavena změkčovačem, je nutné občas kontrolovat množství soli v zásobníku. Minimum je asi 10 cm, maximum necelá polovina výšky zásobníku. Rozhodně není vhodné plnit zásobník soli nad polovinu. Představuje to zbytečnou spotřebu regenerační tabletové soli, případně i přetečení zásobníku soli.

Přechod na náhradní provoz

V případě zjištění poruchy funkce výroby vody lze přepnout označeným ventilem na provoz na náhradní provoz. Tento provoz je vhodný pouze do doby dojezdu techniků GORO k opravě, nebo vyřešení problému. Současně je nutné neprodleně telefonicky uvědomit firmu GORO o vzniklé situaci.

Pracovník firmy GORO, spol. s r.o.

Seznámil zástupce uživatele (obsluhu) s rozsahem zařízení, výše uvedenými základními možnostmi odpojení zařízení od médií a normálním automatizovaným chodem.

Olomouc 10.7.2023

.....
podepsaný

Pracovník uživatele (obsluha ve smyslu uvedeném v záhlaví)

Byl seznámen s uvedenými skutečnostmi, což potvrzuje.

Olomouc 10.7.2023

.....
podepsaný

