



legenda místností:

č. m.	název místnosti	plocha m ²	objem m ³	ekvival.
0.001	chodba	9,20	+0,000	3000
0.002	prostor klavír	20,80	+0,000	3000
0.003	prostor klavír	17,50	+0,000	3000
0.004	prostor klavír	20,80	+0,000	3000
0.005	prostor klavír	21,40	+0,000	3000
0.006	prostor klavír	50,90	+0,000	3000
0.007	prostor klavír	6,70	+0,000	3500
0.008	prostor klavír	6,50	+0,000	3500
0.009	prostor klavír	6,50	+0,000	3500
0.010	prostor klavír	5,40	+0,000	3500
0.011	prostor klavír	7,20	+0,000	3500
0.012	prostor klavír	25,60	+0,000	3500
0.013	prostor klavír	8,70	+0,000	3500
0.014	prostor klavír	4,20	+0,000	3500
0.015	prostor klavír	5,70	+0,000	3500
0.016	prostor klavír	3,30	+0,000	3500
0.017	prostor klavír	23,20	+0,000	3500
0.018	prostor klavír	3,50	+0,000	3500
0.019	prostor klavír	21,00	+0,000	3500
0.020	prostor klavír	6,50	+0,000	3500
0.021	prostor klavír	11,10	+0,000	3500
0.022	prostor klavír	9,20	+0,000	3500
0.023	prostor klavír	3,00	+0,000	3500
0.024	prostor klavír	4,70	+0,000	3500
0.025	prostor klavír	2,00	+0,000	3500
0.026	prostor klavír	6,10	+0,000	3500
0.027	prostor klavír	5,70	+0,000	3500
0.028	prostor klavír	11,40	+0,000	3500
0.029	prostor klavír	29,10	+0,000	3500
0.030	prostor klavír	3,80	+0,000	3500
0.031	prostor klavír	492,10	+0,000	3500

LEGENDA:

ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

- Ustředí EZS
- Okružní klavír
- PIR detektor
- Audí detektor
- Detektor PIR + audio
- LED signalizace
- Zabíraný zdroj
- Tlačítko tlačítko
- Síťová s majákem, venkovní
- Elektronický zámek reverz 12V s monitorováním
- Kabel k čidlu 4x0,5
- Kabel síťová 6x0,5

KAMEROVÝ SYSTÉM

- Kamera vnitřní
- Delový rozvaděč SK
- Kabel UTP CAT6

Hlavní kabelové trasy jsou uloženy a vyváženy ve SLP žlabech (výkres strukturované kabeláže). Ostatní trasy jsou uloženy v trubkách nad podhledem nebo pod omítkou. Detektory jsou osazeny ve výšce 2300 - 2400 mm od podlahy. LED signalizace jsou nad zábradlím dveří, expandéry jsou nad podhledem (přístup je zajištěn revizními otvory). Klavírnice a ústňové hlásky jsou ve výšce 1400 mm od podlahy.

INDEX DATUM, JMÉNO, PODPIS, TEXT A POPIS ZMĚNY

VYPRACOVAL	Michal Svoboda	
KONTROLOVAL	Michal Svoboda	
SCHVÁLIL	Ing. Pavel Jelínek, PHD	
MÍSTO STAVBY	Olomouc	
INVESTOR	Fakultní nemocnice Olomouc	

STAVBA	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC	
	PRACOVNÍSTĚ PET-CT	

OBJEKT - PROVOZNÍ SOUBOR	STUPEŇ dokumentace skutečného provedení	ARCH. ČÍSLO	Č. VÝKRESU
Zařízení slaboproudé elektrotechniky			1 - SL 01