

SPECIFIKACE

TECHNICKÝ LIST

AB182MEERA

Položka				jednotka	chlazení	topení
Výkon				kW / BTU/h	5,6 / 19,1	6,3 / 21,5
Maximální příkon				W	0,08	
Napájení				f, V, Hz	1/230/50	
Provozní proud / Maximální proud				A / A	0,47	
Vnitřní jednotka	Model (barva)				bílá	
	Ventilátor	Typ / počet			radiální 1x	
		Napájení motoru ventilátoru		kW	0,04	
		Množství vzduchu		m³/h	1020	
	Rozměr	Zařízení	(D x Š x V)	mm	840x840x240	
		Balení	(D x Š x V)	mm	950x950x80	
	Typ ovládání (S-standard, V-volitelné)				dálkový-S, nástěnný-V ovladač	
	Hlučnost zařízení (V-S-N otáčky)			dB(A)	34/32/30	
	Hmotnost provozní / přepravní			kg	30/33	
Panel	Rozměry	Vnější	d x š x v	mm	950x950x80	
		Balení	d x š x v	mm	980x980x100	
	Hmotnost provozní / přepravní			kg	6,0 / 9,0	
Potrubí	Chladivo	Typ / Předplněné množství		g	R410A	
		Kapalina		mm	Ø6,35	
	Potrubí	Plyn		mm	Ø12,7	
		Odvod kondenzátu		mm	Ø32	
	Způsob spojení				matice	
	Vzdálenosti	Max. přev.	vněj. j. výše	m	Dle servisního manuálu MRVII	
			vněj. j. níže	m		
		Max. převýšení (vnější & vnitřní)		m		
Maximální délka potrubí		m				

Parametry stanoveny při: vnitřní teplota (chlazení) 27°C ST /19°C VT, vnitřní teplota (topení):20°C ST
Venkovní teplota (chlazení): 35°C ST / 24°C VT, venkovní teplota (topení): 7°C ST /6°C VT
Hlučnost měřena 1m od jednotky a 1m od podlahy

Parametry stanoveny při: vnitřní teplota (chlazení) 27°C ST / 19°C VT, vnitřní teplota (topení): 20°C ST
 Venkovní teplota (chlazení): 35°C ST / 24°C VT, venkovní teplota (topení): 7°C ST / 6°C VT
 Hlučnost měřena 1m od jednotky a 1m od podlahy

ROZMĚRY:



