

ZÁPIS O KONTROLE HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce

Zhotovitel kontroly VRBA Pavel - KOHAP Zdětin 117 798 43 PTENÍ okr.Prostějov IČO: 49148699 , DIČ: CZ7209244460 Tel.: 582 376 010 mobil.: 602 854 534 , 602 806 914 Zapsán u ObŽÚ Prostějov č.jednací: ObŽÚ/315/03/Bt	Objednavatel kontroly - (vlastník,uživatel) Fakultní nemocnice Olomouc I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc IČO :00098892 DIČ:CZ00098892
--	---

číslo zápisu	0076	Počet stran	1/1	Adresa podniku kde jsou HP instalovány : ZVIT-údržba-OSB
--------------	------	-------------	-----	---

Poř. číslo	Umístění HP	Druh HP	Výrobce HP	Typové označení	Výrobní číslo	U Z	Ruční HP			Pojízdné HP		
							Oprava	Zruš	Vyhov	Oprav	Zruš	Vyhov.
1.	Údržba-zámečnická dílna	CO	K	S 6	86-5473149				X			
2.	Údržba-zámečnická dílna	P	Ao	P 6	03-27475				-X			
3.	Údržba-zámečnická dílna	P	Ao	P 6	03-27505				X			
4.	Údržba-zámečnická dílna svař.	CO	Ao	S 5	03-8162331				X			
5.	Údržba sklad malý	CO	K	S 6	75-3872949				X			
6.	Údržba sklad velký	CO	K	S 6	78-4244980				X			
7.	Údržba-šatna spol.místnost	V	Ao	V 9	03-906502				X			
8.	Kotelna-Skvivánek	CO	Ao	S 5	03-7692277				Nekon			
9.	Pojízdná svařovací souprava	CO	Ao	S 5	01-7592053				X			
10.												
11.												
12.	<i>Kontrola provedena podle pr. předpisu ZVITu,</i>											
13.	<i>je shodou s pr. předpisem a sebou.</i>											
14.												
15.												
16.												
17.												
18.												
19.												
20.												

DOPRAVNÍ NÁKLADY : 25 km **Svoz -rozvoz :** 2 -12- 2010 **Fakultní nemocnice Olomouc**
 I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc Tel.: 588 444 217

VYSVĚTLIVKY ZNAČEK											
Druh has.přístroje		Výrobce has.přístroje		Výměna náhradních dílů		Důvody odeslání HP na opravu			Důvody vyřazení HP		
V	vodní	N	Neuruppin	H	hadice/tryska	1	provedené per.zkoušky	A	vadný,nelze předepsa	způsobem opravit	
PN	pěnový	H	Hastex&Haspr	M	manometr	2	povrchová úprava	B	nelze bezpečně zjistit	výř.číslo a rok výroby	
PR	práškový	K	Kodreta	NA	nárazník.armatura	3	nevyhovující náplň	C	HP starší 20-ti let		
H	halonový	T	Tepostop	TP	tlaková patrona	4	poškozené,vadné,dybi				
CO ₂	sněhový	P	Pyrokontrol	NV	návrlek		komponenty				
		A	Apolda	PO	pojistka	5	kompletní údržba				
		Ao	Albeco	DM	ostatní		č.246/2001 Sb. a prův.				
		E	ETS								

POUČENÍ: Provozu nezpůsobitelné hasicí přístroje je nutno odeslat oprávněnému subjektu k provedení odborného vyřazení lahve a likvidaci nebezpečného odpadu dle zák. č.185/2001 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů. Objednatel souhlasí s odesláním HP do údržby, případně s vyřazením a jeho likvidací. Zhotovitel potvrzuje převzetí HP k provedení údržby,nebo odborného vyřazení.

Zhotovitel potvrzuje,že při kontrole hasicích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce HP. Objednavatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole HP. Svým podpisem stvrzuje, že je vlastníkem (uživatелеm) HP ve smyslu ustanovení §9 odst. 8 vyhl. MV č. 246/2001 Sb.

Datum provedené kontroly	Datum následné kontroly	Jméno a podpis oprávněné osoby	Za objednatele :
01.04.2010	01.04.2011	Vrba Pavel	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC technik bezpečnosti práce a požární ochrany I.Pavlova 6, 775 20 Olomouc Tel.: 588 444 217 - 8 -04- 2010
Za zhotovitele:			datum, podpis odpovědného zástupce, razítko
podpis oprávněné osoby, razítko			

S odvoláním se na vyhlášku 246/2001 §10 odst. 2 odpovídám za kvalitu provedené činnosti a prohlašuji, že byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a původní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení.

Předávací protokol č. 7 / faktura č. 2010104, Vrba – KOHAP

Předávající: FNOL, Kancelář ředitele, Ing. Jan Kotzot, technik BPPO

Přebírající: FNOL, OSB-ZVIT, pan Karel Miklík, vedoucí Údržby ZVIT

Předmět předání: Ruční hasicí přístroje (viz. soupis)

Důvod předání: Vybavení pracoviště Údržba ZVIT – dle požadavku PBR stavby č. 898-55013-113 z 01/2010

Druh	Typ	Výrobní číslo/rok	Cena v Kč (s DPH)	Místo umístění
Sněhový	5CO _{2e} ReAl ST/EN3	028459/2010	2.268,-	Zámečnická dílna ZVIT

Datum předání: ...2. 11. 2010...

Předal: Ing. Jan Kotzot

Převzal: Karel Miklík

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
Technik bezpečnosti práce
a požární ochrany
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Tel.: 588 444 217

NOVÝ ZVIT - Zámečnická dílna

**ZÁRUČNÍ LIST
PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ**

TYP : 5CO_{2e} ReAl ST/EN3 2CO_{2e} ReAl ST/EN3

VYROBENO DNE :



HASPO spol s r.o.
výroba, prodej,
kontroly a opravy
hasicích přístrojů

U Spalovny 4223 / 5
796 01 Prostějov

tel. / fax - 582 343 225
telefon - 582 334 922,

RAZÍTKO KONTROLY:

HASPO, spol. s r.o.
Prodej, kontroly, opravy
hasicích přístrojů a hydrantů
796 01 Prostějov, U Spalovny 4223/5
tel./fax: 582 334 922, 582 343 225
DIČ: CZ46994122

NÁDOBA ČÍSLO :

028459

PRODEJNÍ ZÁZNAMY

KOHAP
VRBA Pavel
798 43 Ptení Zámek 117
tel.: 582 378 010-603 854 534
IČ: 491 48 889 DIČ: CZ7209244460
RAZÍTKO A PODPIS

DATUM PRODEJE :

8. 23. 11. 2010

MĚSÍC (sloven)

**Na HP byla provedena výstupní kontrola
podle Vyhl.246/2001 § 9 a 10**