



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

oddělení vodního hospodářství
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

IDOP a.s., Ing. Jan Rozsival
Řepčinská
Řepčín 82
779 00 Olomouc

Č. j. : SMOI/ŽP/55/2709/2011/Hu
Vyřizuje : Ing. Vladimíra Hučínová, 4.
nadz. podl., dv. č. 4.25
Telefon : 588 488 323
Fax : 588 488 313
E-MAIL: vladimira.hucinova@olomouc.eu

DATUM : 2.5.2011

„Fakultní nemocnice Olomouc - Pevnůstka FNOL, zajištění kanalizace a vodovodu“

SDĚLENÍ

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí obdržel podáním ze dne 1.4.2011 žádost spol IDOP a.s., Ing. Jan Rozsival, Řepčinská, Řepčín 82, 779 00 Olomouc o vyjádření ke stavebnímu řízení pro akci „Fakultní nemocnice Olomouc - Pevnůstka FNOL, zajištění kanalizace a vodovodu“. K žádosti byl přiložen situační plán stavby vypracovaný žadatelem. Investorem stavby je Fakultní nemocnice Olomouc.

Popis stavby :

Jsou navrženy následující kanalizační objekty rozšiřující stávající areálovou kanalizaci –

- stoka G3, DN 200 PP SN 10, délky 135 m,
- výtlač G3-1, DN 65 PE 100 – dl. 26,10 m,
- čerpací stanice odpadních vod.

Dále je navržen vodovodní řad 3-1-1, Dn 80-100 TLT (PE), délky 142,81 m, navazující na stávající areálovou vodovodní síť.

Dále je navržena přípojka NN k čerpací stanici.

Sdělení vodoprávního úřadu podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů : (Ing. Vladimíra Hučínová, 4. nadz. podl., dv. č. 4.25)

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 vodního zákona a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluje následující:

- Kanalizační stoky včetně čerpací stanice a vodovodní řad jsou vodní díla ve smyslu ustanovení § 55 vodního zákona, k jejich povolení je příslušný zdejší vodoprávní úřad. Žádost o povolení bude doložena doklady v souladu s ustanovením vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
- K povolení přípojky NN je příslušný obecný stavební úřad, nejedná se o vodní dílo.

Vodoprávní úřad nemá námitek k připravované stavbě za podmínky, že stávající areálová vodovodní a kanalizační síť je kapacitně vyhovující pro rozšíření, tato skutečnost musí být v PD pro stavební řízení uvedena.

MAGISTRÁT MĚSTA
OLOMOUCE
odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství
771 27 (5)



Ing. Hana Zvoníčková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník

- IDOP a.s., Ing. Jan Rozsival, Řepčínská, Řepčín 82, 779 00 Olomouc

Co : spis